

Первый заместитель директора-  
главный диспетчер  
Филиала АО "СО ЕЭС"  
Астраханское РДУ

  
А.Н. Зорин  
24 декабря 2020 г.

**ГРАФИК**  
**вывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области,**  
**находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"**  
**"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"**  
**на январь 2021 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ТЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта <sup>1</sup>			Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта			Согласованный срок ремонта <sup>2</sup>			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окон- чание	кол-во дней	начало	окон- чание	кол-во дней	начало	окон- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал АО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Донское ПМЭС</b>											
<b>ВЛ 220 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2				13	12	24	13	12	24	Замена грозотроса на ОКГТ АГ=04:00.	ВЛ совместная подвеска ПС 500 кВ Южная
ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская				13	12	24	13	12	24	Замена грозотроса на ОКГТ АГ=04:00.	ВЛ совместная подвеска ПС 500 кВ Южная
<b>ПС 500 кВ Южная</b>											
ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская				13	12	24	13	12	24	Замена грозотроса на ОКГТ АГ=04:00.	ВЛ совместная подвеска
ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2				13	12	24	13	12	24	Замена грозотроса на ОКГТ АГ=04:00.	ВЛ совместная подвеска
ОСПИ-220				13	12	24	13	12	24	Для безопасного выполнения работ по монтажу ВОЛС. АГ=01:00.	
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ЦР АО «КТК-Р»</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ОАО «РЖД» ТРАНСЭНЕРГО структурное подразделение ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ</b>											
<b>Астраханская дистанция электроснабжения</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Южный Филиал ООО "Газпром энерго"</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»</b>											
Ремонты не планируются											

Начальник службы электрических режимов

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

  
  


М.Г. Кирбаба

С.В. Куратов

В.В. Бурятинский