УТВЕРЖДАЮ Заместитель

главного диспетчера

Филиала АО "СО ЕЭС"

Астраханское РДУ

_Р.Б. Шугаипов

2017 г.

Сводный график

вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ на октябрь 2017 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта		-	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Примечания:		енный в мес ик срок рем		Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	кол-во дней	начало	окон- чание	включением на ночь, с отключением, под напряжением	вид ремонта, аварийная готовность	кол-во дней	начало	окон- чание	кол-во дней	начало	окон- чание
Волгоградское РДУ			•	•		•					
Волгоградская ТЭЦ-3	2	23	24		Текущий ремонт Замена линейного ввода, АГ- ВЗ	2	23	24			
АТ-1 на Волгоградской ТЭЦ-3	1	31	31			1	31	31			
ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ №22)	3	25	27	С вкл. ВЛ 110 кВ №300		3	25	27			
ВЛ 220 кВ Волга-Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая	7	13	19			7	13	19			
В-Д ПМЭС	I.							ı			
ВЛ 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	10	3	12		1. Замена опор 2. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации 3. Устранение негабаритов транспозиций 4. Установка балластов. АГ=06:00	10	3	12	10	3	12
ВЛ 220 кВ Астрахань – Газовая	12	16	27		Под напряжением со стороны ПС 500 кВ Астрахань, в связи с выводом в ремонт 2 Сек. 220 кВ для текущего ремонта ШР 220 присоединений АГ=03:00	12	2	13			

ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	10	3	12	ПС 500 кВ Южная	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Кировская, КС 220 Кировская (ф.В,С), ВЧЗ 220 Кировская (ф.В,С) 2. ТО РЗА АГ=04-00	10	3	12	10	3	12
ВЛ 110 кВ				1							
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Трубная		u.		1				1		I.	u .
B500-P2	14	27	31	окончание 09.11.17г	Средний ремонт ЛР500-B-P2 AГ=72:00	14	16	29	12	27	31
P2-500	14	27	31	окончание 09.11.17г	Средний ремонт ЛР500-B-P2 AГ=72:00	14	16	29	12	27	31
ПС 500 кВ Южная											
2-СШ-220	10	3	12	с вкл. ВЛ 110 кВ №300	1. Устранение дефекта ошиновки 2-СШ-220 2. Снятие птичьих гнезд с порталов 2-СШ-220 3. Установка защиты от гнездования птиц АГ=4 часа	15	17	31			
ШСВВ-220	10	3	12		Для безопасного выполнения работ на портале 2-СШ-220.	9	23	31			
ЭВ-220 ВЛ Кировская	6	3	8		Для безопасного выполнения работ на портале 2-СШ-220.	6	17	22			
ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	10	3	12	с вкл. ВЛ 110 кВ №300	1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Кировская, КС 220 Кировская (ф.В,С), ВЧЗ 220 Кировская (ф.В,С) 2. ТО РЗА АГ=04-00	10	3	12	10	3	12
ЭВ-220 ВЛ Кировская	10	3	12		1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2. Профиспытания ТТ 220 ВЛ Кировская 3. ТО РЗА АГ=04-00	10	3	12	10	3	12
OCIII-220	4	3	6		1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская 2. ТО РЗА АГ=04-00	4	3	6	10	3	12
ПС 500 кВ Астрахань											
Ремонты не планируются											
ПС 220 кВ Газовая						_					

		-			_		•				
2 Сек. 220 кВ	12	16	27		Текущий ремонт ШР 220 присоединений АГ=03:00	12	2	13	10	23	31
ВЭ 220 кВ АТ-2	12	16	27		Текущий ремонт ШР 2 Сек. 220 кВ АТ-2 АГ=03:00	12	2	13	10	23	31
ТН 2 Сек. 220 кВ	12	16	27		1. Текущий ремонт ТН 2 Сек. 220 кВ, ШР ТН 2 Сек. 220 кВ, ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ 2. ТО РЗА АГ=03:00	12	2	13	10	23	31
СВЭ 220 кВ	12	16	27		Текущий ремонт IIIР 2 Сек. 220 кВ СВЭ АГ=03:00	12	2	13	10	23	31
ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань	12	16	27		Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Астрахань АГ=03:00	12	2	13	10	23	31
ВЭ 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая	12	16	27		Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая AГ=03:00	12	2	13	10	23	31
ПС 220 кВ Черный Яр	1	ı				I	I	I			
1 CIII 220	28	1	1	Начало 04.09.17	Текущий и средний ремонты IIIP-1-220 всех присоединений $A\Gamma$ = $04:00$ ч	28	1	1	30	1	3
TH-1-220	28	1	1	Начало 04.09.17	1. Текущий ремонт ТН-1-220, ОПН-220 ТН-1 2. Средний ремонт ШР ТН-1-220 3.Проф.контроль вторичных цепей АГ=04:00ч	28	1	1	30	1	3
ШСВВ 220	28	1	1	Начало 04.09.17	Текущий ремонт ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ, ШР- 1-220 ШСВВ АГ=04:00ч	28	1	1	30	1	3
BB 220 AT-1	3	1	1	Начало 29.09.17	Средний ремонт IIIP-1-220 AT-1 AГ=04:00	3	1	1			
ПС 110 кВ Бузанская											
Ремонты не планируются		<u> </u>	<u> </u>								
ПС 110 кВ Верхний Баскунча	к	1	1			<u> </u>	ı	1	1		
Ремонты не планируются		"	<u> </u>								
Южный Филиал ООО "Газп ПС "ПХ"	ром энер	ГО''									
ПС 110/35/6 кВ "ПХ" 1 С 110 кВ, 1Т	2	2	3		Опробование действия защит ОД-110 кВ 1Т, КЗ-110 кВ 1Т, АГ=2 ч.	2	17	18	1	17	17
ПС 110/35/6 кВ "ПХ" 2 С 110 кВ, 2Т	2	30	31		Опробование действия защит ОД-110 кВ 2Т, КЗ-110 кВ 2Т, АГ=2 ч.	2	19	20	1	19	19

ГПП-2		_								
ВЛ 110кВ № 453, 1Т	5	9	13	Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ-110 кВ №453 и со стороны 1Т, ЛР-110 ВЛ №453, В-110-1Т, РВС-110-1Т, тр-ра 1Т АГ=2 ч.	5	9	13			
ГПП-3	1			-	1	I	ı		1	
1T	2	4	5	Текущий ремонт трансформатора 1Т, АГ=2 ч.	2	4	5			
ОАО "РЖД" Филиал "Приво	лжская	железна	я дорога							
Ремонты не планируются										
Филиал ПАО «МРСК Юга» -		каньэнер	ΓO»							
Управление высоковольтных	к сетей									
ПС 110/6кВ Водозабор-1			,			T	1			
1С-110 кВ	1	17	17	опробование приводов ОД-110 T-1 a/r= 1 ч	1	17	17	1	17	17
ПС 110/10кВ Соленое займиц	це	•		•	•					
1С-110 кВ	1	2	2	опробование приводов ОД-110 T-1 a/г= 1 ч	1	4	4	1	4	4
ПС 110/6кВ Кочевая	•	•		•	•					
1С-110 кВ	1	24	24	опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	24	24	1	24	24
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэ	нерго"	•		<u>'</u>	•		•			'
Астраханская ТЭЦ-2							•			
T-1	5	7	11	Текущий ремонт, АГ - время заявки	5	7	11	5	7	11
ЭВ-110 БЛ-1	5	7	11	Текущий ремонт, АГ - время заявки	5	7	11	5	7	11
T-4	12	23 сен	4	Текущий ремонт, АГ - время заявки	12	23 сен	4	12	23 сен	4
ЭВ-110 БЛ-4	12	23 сен	4	Текущий ремонт, АГ - время заявки	12	23 сен	4	12	23 сен	4
Астраханская ГРЭС			,			T			,	
Ремонты не планируются.										
Астраханская ПГУ-235	1		1		1	ı	1			
T-1	3	21	23	Текущий ремонт Т-1, АГ - 3ч	3	21	23			

Начальник службы электрических режимов

Начальник оперативно-диспетчерской службы

М.Г. Кирбаба

В.В. Бурятинский