

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ

Документ подписан
электронной подписью А.А. Реуцкий

24 июня 2024

ГРАФИК

ывода в ремонт оборудования субъектов электроэнергетики энергосистемы Астраханской области
находящегося в зоне диспетчерской ответственности Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области"
на июль 2024 г.

Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремон та	Заявленно е время. Начало	Заявленно е время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта . Количес тво дней	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Учтен ная в годов ом графи ке	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней
Волгоградское РДУ																				
ПС 500 кВ Георгиевская																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2-СШ-220	ТР	01.07.24	19.07.24	19 дн	01.07.24	19.07.24	19 дн	1. Текущий ремонт ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №2, ШР 2 СШ ШСВ 220, ШР ТН 2 СШ 220, ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №1, ШР 2 СШ АТ 1, ШР 2 СШ ВЛ Кировская, ШР 2 СШ ОВВ 220, ОПН 2 СШ 220, шинных опор				с отключением		04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Чёрный Яр	ТР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	1.Текущий ремонт ШР-2-220 Чёрный Яр, шинных опор 2. Техническое обслуживание РЗА			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Зубовка	ТР	01.07.24	03.07.24	3 дн	01.07.24	03.07.24	3 дн	1. Текущий ремонт ШР 2 220 Зубовка, шинных опор			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ЭВ-220 ВЛ Кировская	ТР	10.07.24	12.07.24	3 дн	10.07.24	12.07.24	3 дн	1. Текущий ремонт ШР 2 СШ ВЛ Кировская,шинных опор 2. Техническое обслуживание РЗА			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВВ-220	ТР	01.07.24	19.07.24	19 дн	01.07.24	19.07.24	19 дн	1.Текущий ремонт ШСВВ 220, ШР 2 СШ ШСВВ 220,шинных опор 2.Текущий ремонт ТТ 220 ШСВВ 3. Высоковольтные испытания 4. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВВ-220	ТР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт ОВВ 220, ШР 2 СШ ОВВ 220 2. Техническое обслуживание ТТ 220 ОВВ 3. Высоковольтные испытания				с отключением		02:00				

										4. Техническое обслуживание РЗА										
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 СШ-220	ТР	01.07.24	19.07.24	19 дн	01.07.24	19.07.24	19 дн	1. Текущий ремонт ШР ТН 2 СШ 220 ,ОПН 220 2 СШ 220, 2. Техническое обслуживание ТН-2 СШ-220 3. Повышение качества испытаний				с отключением		04:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ-220 АТ-1	ТР	08.07.24	10.07.24	3 дн	08.07.24	10.07.24	3 дн	1.Текущий ремонт ШР 2 СШ АТ 1,шинных опор 2. Техническое обслуживание РЗА			ОВ Переключен ия	с отключением	с переводом на ОВ	04:00				
ПС 500 кВ Трубная																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН220-1СШ	ТР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1.Текущий ремонт ШР220-ТН-1СШ 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТН220-1СШ, ОПН 220-ТН-1СШ 3. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		03:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1 СШ 220	ТР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1. Текущий ремонт ШР1 всех присоединений 2. Снятие гнезд с порталов, замена "0" .			Вкл 297	с отключением		03:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВВ220	ТР	08.07.24	10.07.24	3 дн	08.07.24	10.07.24	3 дн	Текущий ремонт ШР1-220-ОВВ				с отключением		03:00				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВВ220	СР	08.07.24	10.08.24	34 дн	08.07.24	10.08.24	34 дн	1. Текущий ремонт ШСВВ220, ШР1-220-ШСВВ 2. Техническое обслуживание, диагностическое обследование ТТ220-ШСВВ 3. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		12:00				
Волго-Донское ПМЭС																				
ПС 500 кВ Астрахань																				
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 500 кВ	Линейная сборка 500 кВ	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	Средний ремонт ЛР 500 В-32, ЛР 500 Р-1, ЛР 500 перевода ВЛ на 220 кВ				с отключением		06:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 500 кВ	В-32	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Средний ремонт ЛР 500 В-32, ШР 500 В-32 2. Техническое обслуживание РЗА 3. Подключение цепей ССПИ				с отключением		06:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	Р-1	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт Р-1 2. Средний ремонт ЛР 500 Р-1 3. Техническое обслуживание В 500 Р-1, ОПН 500 Р-1				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт АТ-1, ВВ 220 АТ-1 2. Техническое обслуживание ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, РБ 10 АТ-1 3. Профиспытания, отбор масла				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	Техническое обслуживание В 500 Р-1				с отключением		04:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ 220 АТ-1	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1 2. Профилактические испытания, отбор проб масла ТТ 220 АТ-1				с отключением		04:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / ТН 500 кВ	ТН 500 СШ	ТР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Профиспытания, отбор проб масла ТН 500 СШ 2. Подключение цепей ССПИ				с отключением		02:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн
ПС 500 кВ	ЭЛТ / СШ 500 кВ	СШ 500 кВ	СР	24.06.24	09.08.24	47 дн	24.06.24	09.08.24	47 дн	1. Средний ремонт ШР 500 В-32 2. Текущий ремонт ШР 500 ТН СШ, СШ 500 кВ 3. Техническое				с отключением		08:00	Да	24.06.24	09.08.24	47 дн

										3. Техническое обслуживание ОПН 500 СШ 4. Замена ОСИ шинных опор 5. Профиспытания, отбор проб масла ТН 500 СШ										
ПС 220 кВ Черный Яр																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВВ 220 АТ-1	ТР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	Текущий ремонт ВВ 220 АТ-1				с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	ТР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт ЛР-110 781 2. Средний ремонт ОР-110 781				с отключением		04:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723)	ТР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт и усиление ВЧЗ 110 723 (ф А,С) 2. Текущий ремонт ОР-110 723.				с отключением		04:00	Да	15.07.24	19.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722)	ТР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт ЛР-110 722, ОР-110 722. 2. Техническое обслуживание РЗА			ВКЛ 300	с отключением		04:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 722	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт ВВ 110 722, ЛР-110 722. 2. Средний ремонт ШР-2-110 722. 3. Техническое обслуживание РЗА			ВКЛ 300	с отключением		04:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 723	ТР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	1. Текущий ремонт ШР-2-110 723 2. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		04:00	Да	15.07.24	19.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 781	ТР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	Текущий ремонт ВВ 110 781, ШР-2-110 781				с отключением		04:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 АТ-1	ТР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	Текущий ремонт ВВ 110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1.				с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВВ 110 АТ-2	ТР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-2			ОВВ	с отключением	с переводом на ОВ	04:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВВ 110	ТР	01.07.24	03.07.24	3 дн	01.07.24	03.07.24	3 дн	Текущий ремонт ШР-2-110 ОВВ, ОР 110-ОВВ				с отключением		04:00	Да	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВВ 110	ТР	01.07.24	07.08.24	38 дн	01.07.24	07.08.24	38 дн	1.Текущий ремонт ШСВВ 110, ШР-2-110 ШСВВ 2.Техническое обслуживание РЗА				с отключением		04:00	Да	01.07.24	07.08.24	38 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110 кВ	СР	01.07.24	07.08.24	38 дн	01.07.24	07.08.24	38 дн	1.Текущий и средний ремонт ШР всех присоединений 2. Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ. 3. Текущий ремонт ШР ТН 2-110				с отключением		04:00	Да	01.07.24	07.08.24	38 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	11.07.24	12.07.24	2 дн	11.07.24	12.07.24	2 дн	Текущий ремонт ОР-110 722.				с отключением		04:00	Да	11.07.24	12.07.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	18.07.24	19.07.24	2 дн	18.07.24	19.07.24	2 дн	Текущий ремонт ОР-110 723				с отключением		04:00	Да	18.07.24	19.07.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	СР	25.07.24	26.07.24	2 дн	25.07.24	26.07.24	2 дн	Средний ремонт ОР-110 781.				с отключением		04:00	Да	25.07.24	26.07.24	2 дн

ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	01.07.24	03.07.24	3 дн	01.07.24	03.07.24	3 дн	Текущий ремонт ТН-ОСШ-110кВ, ОР 110-ОВВ				с отключением		04:00	Да	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	СР	29.07.24	26.08.24	29 дн	29.07.24	26.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт АТ-1 2. Средний ремонт МВ 10 АТ-1 3. Техническое обслуживание ОПН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, Р-1, ТТ 10 АТ-1 4. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		04:00	Да	29.07.24	26.08.24	29 дн
ПС 220 кВ Харабали																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	ВКЛ	01.07.24	03.07.24	3 дн	15.07.2024	19.07.2024	5 дн	Включить в работу для питания ВЛ 110 кВ Харабали- Ашулук (ВЛ 110 кВ 470). в связи с текущим ремонтом ТТ 110 ВЛ 470, техническим обслуживанием МВ 110 ВЛ				с отключением		02:00	Нет			
ПС 220 кВ Рассвет																				
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Тяговая-1 – Рассвет	ЗРР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Под напряжением от ПС 220 кВ Тяговая-1 в связи с выводом в ремонт 2С. 220 кВ на ПС 220 кВ Рассвет			Подать с 19.06.2024	с отключением	с переводом на ОВ	04:00	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	СР	10.06.24	05.07.24	26 дн	10.06.24	05.07.24	26 дн	1. Средний ремонт ШР 220 АТ-2 2. Текущий ремонт АТ-2, 3. Техническое обслуживание ОПН 220 АТ 2, ОПН 110 АТ 2, ОПН 10 АТ 2, РЕ 10 АТ 2				с отключением		08:00	Да	10.06.24	05.07.24	26 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	СМВ 220	ТР	10.06.24	05.07.24	26 дн	10.06.24	05.07.24	26 дн	Текущий ремонт СМВ-220				с отключением		02:00	Да	10.06.24	05.07.24	26 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С. 220 кВ	СР	10.06.24	05.07.24	26 дн	10.06.24	05.07.24	26 дн	Средний ремонт ШР 220 АТ-2, ШР ТН-2-220			Не совмещать с ремонтом ШСВВ 220 ПС 220 кВ Черный Яр	с отключением		04:00	Да	10.06.24	05.07.24	26 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2-220	СР	10.06.24	05.07.24	26 дн	10.06.24	05.07.24	26 дн	1. Средний ремонт ШР ТН-2-220 2. Техническое обслуживание ОПН 220 ТН-2 3. Отбор проб масла 4. Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-2-220 5.Техническое обслуживание ЭМБ				с отключением		04:00	Да	10.06.24	05.07.24	26 дн
ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астраханская ПГУ-235 – Рассвет	ЗРР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Под напряжением от Астраханской ПГУ в связи с выводом в ремонт 2С. 220 кВ на ПС 220 кВ Рассвет			Подать с 10.06.2024	с отключением		04:00	Нет			
ПС 220 кВ Нефтепровод																				
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ЭВ-110 ВЛ 731	ВПр	03.07.24	04.07.24	2 дн	03.07.24	04.07.24	2 дн	Подключение цепей ССПИ (Отключить выключатель без разбора первичной схемы)			Через ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ЭВ-110 ВЛ 730	ВПр	01.07.24	02.07.24	2 дн	01.07.24	02.07.24	2 дн	Подключение цепей ССПИ (Отключить выключатель без разбора первичной схемы)			Через ОВ Не совмещается с 2СШ 110 кВ ПС 220	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Нет			
ПС 220 кВ Лиман																				

ПС 220 кВ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Астрахань – Лиман	ЗРР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	Под напряжение со стороны ПС 500 кВ Астрахань в связи свыводом АТ-1 на ПС 220 кВ Лиман				с отключением		00:30	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1 2. Техническое обслуживание ТТ-220 АТ-1				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ОШСМВ-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ОШСМВ-220 2. Техническое обслуживание ТТ1 ОШСМВ-220, ТТ2 ОШСМВ-220				с отключением		08:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1 2. Техническое обслуживание ТТ-220 АТ-1 3.Техническое обслуживание РЗА				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ Астрахань	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Астрахань, МВ-220 ВЛ Астрахань 2. Техническое обслуживание ТТ-220 ВЛ Астрахань				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 АТ-1	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 2. Техническое обслуживание ТТ-110 АТ-1 3. Техническое обслуживание РЗА				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ Зензели-2	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	1. Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ Зензели-2 2. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Зензели-2 3. Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зензели-2			ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	04:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	СР	03.06.24	03.07.24	31 дн	03.06.24	03.07.24	31 дн	1. Средний ремонт ШР-2-110 ШСМВ 2. Техническое обслуживание ШСМВ-110				с отключением		04:00	Да	03.06.24	03.07.24	31 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	Текущий ремонт ШР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	СР	03.06.24	03.07.24	31 дн	03.06.24	03.07.24	31 дн	Средний (текущий) ремонт ШР всех присоединений				с отключением		04:00	Да	03.06.24	03.07.24	31 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Текущий ремонт ШР-220 ТН-1 2. Техническое обслуживание ТН-1-220 3. Профиспытания 4. Техническое обслуживание вторичной коммутации ТН-1-220				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2-220	ТР	15.07.24	12.08.24	29 дн	15.07.24	12.08.24	29 дн	1. Техническое обслуживание ТН-2-220 2. Профиспытания 3. Техническое обслуживание вторичной коммутации ТН-2-220				с отключением		06:00	Да	15.07.24	12.08.24	29 дн
ПС 220 кВ Газовая																				
ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Газовая – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ 457)	ТР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	Техническое обслуживание ТН ВЛ 110 кВ 457				с отключением		03:00	Да, срок ремонта	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1 Сек. 220 кВ	ТР	04.07.24	05.07.24	2 дн	02.07.2024	03.07.2024	2 дн	1. Техническое обслуживание ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 2. Профиспытания ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ			С переводом ВЛ 220 кВ Владимиров	с отключением		03:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	ВПр	04.07.24	05.07.24	2 дн	02.07.2024	03.07.2024	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1 Сек. 220 кВ				с отключением		03:00	Нет			

ПС 220 кВ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	ТР	20.06.24	01.07.24	12 дн	20.06.24	01.07.24	12 дн	1. Текущий ремонт АТ-1, ВДТ-1 2. Техническое обслуживание ТР 10 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 3. Профиспытания АТ-1 ВДТ-1				с отключением		03:00	Да	20.06.24	01.07.24	12 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВЭ 220 кВ АТ-1	ТР	20.06.24	01.07.24	12 дн	20.06.24	01.07.24	12 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 220 кВ АТ-1 2. Перестройка уставок согласно письма АРДУ Р11-61-П-1-19-1273 от 04.10.2023				с отключением		03:00	Да	20.06.24	01.07.24	12 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВЭ 110 кВ АТ-1	ТР	20.06.24	01.07.24	12 дн	20.06.24	01.07.24	12 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 110 кВ АТ-1 2. Техническое обслуживание РЗА 3. Перестройка уставок согласно письма АРДУ Р11-61-П-1-19-1273 от 04.10.2023				с отключением		03:00	Да	20.06.24	01.07.24	12 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1 Сек. 220 кВ	ТР	04.07.24	05.07.24	2 дн	02.07.2024	03.07.2024	2 дн	1. Техническое обслуживание ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ 2. Профиспытания ОПН ТН 1 Сек. 220 кВ				с отключением		03:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВЭ 1 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая	ТР	08.07.24	09.07.24	2 дн	08.07.24	09.07.24	2 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 1 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая 2. Перестройка уставок согласно письма АРДУ Р11-61-П-1-19-1273 от 04.10.2023				с отключением		03:00	Да, срок ремонта измен	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 220 кВ	ВЭ 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая	ТР	10.07.24	11.07.24	2 дн	10.07.24	11.07.24	2 дн	1. Текущий ремонт ВЭ 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая 2. Перестройка уставок согласно письма АРДУ Р11-61-П-1-19-1273 от 04.10.2023				с отключением		03:00	Да, срок ремонта измен	10.07.24	12.07.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457	ТР	15.07.24	17.07.24	3 дн	15.07.24	17.07.24	3 дн	Текущий ремонт ВЭ 1 Сек. ВЛ 110 кВ 457				с отключением		03:00	Да, срок ремонта измен	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457	ТР	17.07.24	19.07.24	3 дн	17.07.24	19.07.24	3 дн	Текущий ремонт ВЭ 2 Сек. ВЛ 110 кВ 457				с отключением		03:00	Да, срок ремонта измен	03.07.24	05.07.24	3 дн

ПС 220 кВ Владимировка

ПС 220 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	ТР	02.07.24	02.07.24	1 дн	02.07.24	02.07.24	1 дн	1. Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740, ОР 110 ВЛ 740. 2. Профиспытания КС 110 ВЛ 740.				с отключением		02:00	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	ТР	02.07.24	02.07.24	1 дн	02.07.24	02.07.24	1 дн	Текущий ремонт ОР 110 ВЛ 740.				с отключением		02:00	Нет			
ПС 220 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ 740	ТР	02.07.24	05.07.24	4 дн	02.07.24	05.07.24	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ 740, МВ 110 ВЛ 740.			ОВ с 17:00 02.07.2024	с отключением	с переводом на ОВ Из содержания работ исключен ремонт ЛР 110 ВЛ 740 (выполняется	02:00	Нет			

ЦУС Астраханьэнерго

Сетевая компания	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 122)	КР	08.07.24	12.07.24	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч	Отказано в связи с превышен			с отключением		06:00	Нет			
------------------	------------	--	----	----------	----------	------	---	---	---	-------------------------------	-----------------------------	--	--	---------------	--	-------	-----	--	--	--

		134)									и ем АДТН ВЛ 110 кВ 134 в ПАР АТ-1									
Сетевая компания	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Баррикадная – Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130)	КР	15.07.24	31.07.24	17 дн	15.07.24	31.07.24	17 дн	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч			ВЛ-110 кВ	с отключением		06:00	Нет			
Сетевая компания	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ 110 кВ 102)	КР	01.07.24	05.07.24	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч			Перенести на август 2024	с отключением		06:00	Нет			
ПС 110 кВ Трудфронт																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)	ТР	09.07.24	09.07.24	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-134, а/г=1ч			Перенести на август 2024 согласно утвержденн	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ Соленое Займище																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	ТР	22.07.24	22.07.24	1 дн	22.07.24	22.07.24	1 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 781, а/г=1ч			ПС 110 кВ Соленое Займище	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Степная с отпайками (ВЛ 110 кВ 781)	СР	22.07.24	22.07.24	1 дн	22.07.24	22.07.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 781, а/г=3ч			ПС 110 кВ Соленое Займище	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ Рождественка																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС	ТР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 707, а/г=1ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС	СР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Пироговка (707), а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Джелга – Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка (ВЛ 110 кВ 705)	СР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 705, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Джелга – Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка (ВЛ 110 кВ 705)	ТР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 705, а/г=1ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Пироговка (707), а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Средний ремонт ТР-110 Т-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Средний ремонт ТР-110 Т-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн

ПС 110 кВ	ЭЛП / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	ТР	04.07.24	05.07.24	2 дн	04.07.24	05.07.24	2 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ /05, а/г=3ч			ПС 110 кВ Рождествен ка	с отключением		03:00	Да	04.07.24	05.07.24	2 дн
ПС 110 кВ ПХ																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454)	ТР	01.07.24	05.07.24	4 дн 19 ч	01.07.24	05.07.24	4 дн 19 ч	Текущий ремонт ЛР-110 кВ.				с отключением		04:00	Да	01.07.24	05.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 секция 110 кВ	ТР	15.07.24	26.07.24	11 дн 10 ч	15.07.24	26.07.24	11 дн 10 ч	Текущий ремонт ОД-110, 2 РРП-110.				с отключением		04:00	Да	15.07.24	26.07.24	11 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / П 110 кВ	РП-110 кВ	ТР	01.07.24	19.07.24	18 дн 10 ч	01.07.24	19.07.24	18 дн 10 ч	Вынужденный простой				с отключением		04:00	Да	01.07.24	19.07.24	18 дн
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пироговка – Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС	ТР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ-110 707, а/г=1ч			ПС 110 кВ Пироговка	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	ТР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-110 707 а/г=1ч			ПС 110 кВ Пироговка	с отключением		01:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	ТР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Текущий ремонт ТР-110 Т-1, а/г=1ч			ПС 110 кВ Пироговка	с отключением		01:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	ТР	16.07.24	17.07.24	2 дн	16.07.24	17.07.24	2 дн	Текущий ремонт РП-1-110, а/г=1ч			ПС 110 кВ Пироговка	с отключением		01:00	Да	16.07.24	17.07.24	2 дн
ПС 110 кВ Первомайская																				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	ТР	24.07.24	25.07.24	2 дн	24.07.24	25.07.24	2 дн	Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, а/г=1ч			ПС 110 кВ Первомайск ая	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Да	24.07.24	25.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	ТР	29.07.24	30.07.24	2 дн	29.07.24	30.07.24	2 дн	Текущий ремонт ТН-2-110, а/г-1ч.			ПС 110 кВ Первомайск ая	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Да	29.07.24	30.07.24	2 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	ТР	24.07.24	25.07.24	2 дн	24.07.24	25.07.24	2 дн	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г-1ч.			ПС 110 кВ Первомайск ая	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Да	24.07.24	25.07.24	2 дн
ПС 110 кВ Окрасочная																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Баррикадная – Окрасочная (ВЛ 110 кВ 130)	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 130, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	11.07.24	11.07.24	1 дн	11.07.24	11.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	11.07.24	11.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	КР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	Капитальный ремонт СМВ-110, а/г=ВЗ			ПС 110 кВ	с отключением	с включением	ВЗ	Да	15.07.24	19.07.24	5 дн

													Окрасочная		ремонтной перемычки					
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129)	СР	11.07.24	11.07.24	1 дн	11.07.24	11.07.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-129, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 130	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 130, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 130	СР	24.07.24	26.07.24	3 дн	24.07.24	26.07.24	3 дн	Средний ремонт МВ-110 ВЛ 130, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением	с включением ремонтной перемычки	03:00	Да	24.07.24	26.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 129	СР	08.07.24	11.07.24	4 дн	08.07.24	11.07.24	4 дн	Средний ремонт МВ-110 ВЛ 129, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	08.07.24	11.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 129	СР	11.07.24	11.07.24	1 дн	11.07.24	11.07.24	1 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-129, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	11.07.24	11.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	11.07.24	11.07.24	1 дн	11.07.24	11.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	11.07.24	11.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	09.07.24	09.07.24	1 дн	09.07.24	09.07.24	1 дн	Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	09.07.24	09.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	09.07.24	09.07.24	1 дн	09.07.24	09.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-110 Т-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	09.07.24	09.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	09.07.24	09.07.24	1 дн	09.07.24	09.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 129, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	09.07.24	09.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ 130, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-110 Т-2, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт ШР-2-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110 кВ	СР	12.07.24	12.07.24	1 дн	12.07.24	12.07.24	1 дн	Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	12.07.24	12.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / П 110 кВ	РП-110 кВ	СР	09.07.24	09.07.24	1 дн	09.07.24	09.07.24	1 дн	Средний ремонт РП-1-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		03:00	Да	09.07.24	09.07.24	1 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / П 110 кВ	РП-110 кВ	СР	10.07.24	10.07.24	1 дн	10.07.24	10.07.24	1 дн	Средний ремонт РП-2-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Окрасочная	с отключением		01:00	Да	10.07.24	10.07.24	1 дн
ПС 110 кВ Капустин Яр																				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 297	СР	01.07.24	03.07.24	3 дн	01.07.24	03.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-297			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбачевка-2 (ВЛ 110 кВ	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр ВКЛ.297	с отключением		03:00	Нет			

ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 (ВЛ 110 кВ)	ТР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-701, а/г=1ч			ПС 110 кВ Капустин Яр ВКЛ.297	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 (ВЛ 110 кВ)	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр ВКЛ.297	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 742	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-742			ПС 110 кВ Капустин Яр ВКЛ.297	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 701	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	03.07.24	05.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 701	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт МВ-110 ВЛ-701			ПС 110 кВ Капустин Яр через ОВ 01.07.03.07	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ 701	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	03.07.24	05.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ-110	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШСМВ-110			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ-110	СР	08.07.24	11.07.24	4 дн	08.07.24	11.07.24	4 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	11.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	ТР	15.07.24	18.07.24	4 дн	15.07.24	18.07.24	4 дн	Текущий ремонт ТТ ОВ-110 (ф.А,В,С)			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		01:00	Да	15.07.24	18.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	15.07.24	18.07.24	4 дн	15.07.24	18.07.24	4 дн	Средний ремонт ОР-110 ОМВ			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	15.07.24	18.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	КР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.2024	12.07.2024	5 дн	Капитальный ремонт ОМВ-110, а/г=ВЗ			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		ВЗ	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да, срок ремонт	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да, срок ремонт	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	15.07.24	18.07.24	4 дн	15.07.24	18.07.24	4 дн	Средний ремонт ОР-110 ОМВ			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	15.07.24	18.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 Т-1			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	03.07.24	05.07.24	3 дн	03.07.24	05.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-701, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	03.07.24	05.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	01.07.24	03.07.24	3 дн	01.07.24	03.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-297			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 Т-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 Т-2			ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн

ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	08.07.24	11.07.24	4 дн	08.07.24	11.07.24	4 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ШСМВ				ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	11.07.24	4 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	01.07.24	03.07.24	3 дн	03.07.2024	05.07.2024	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч				ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	01.07.24	03.07.24	3 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110 кВ	СР	08.07.24	10.07.24	3 дн	08.07.24	10.07.24	3 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ-742				ПС 110 кВ Капустин Яр	с отключением		03:00	Да	08.07.24	10.07.24	3 дн
ПС 110 кВ Камызяк																					
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЦРП – Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134)	ТР	04.07.24	04.07.24	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-134 (ф.А,В,С), а/г=1ч				Перенести согласно утвержденн ому	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ Городская																					
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1)	ТР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ Городская-1, а/г=1ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1)	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		01:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1)	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-1	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт МВ-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-1	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Городская-1	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ Восточная-1	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Восточная-1, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	Средний ремонт ОМВ-110, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч				ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, а/г=3ч				ПС 110 кВ	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн

													Городская							
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-1-110 СМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110 кВ	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ВЛ Восточная-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	22.07.24	26.07.24	5 дн	22.07.24	26.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ОМВ, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	22.07.24	26.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	15.07.24	19.07.24	5 дн	15.07.24	19.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 Т-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	15.07.24	19.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110 кВ	СР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	Средний ремонт ОР-110 ВЛ Городская-1, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1-110	СР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110, а/г=3ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		03:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1-110	ТР	08.07.24	12.07.24	5 дн	08.07.24	12.07.24	5 дн	Текущий ремонт ТН-1-110, а/г=1ч			ПС 110 кВ Городская	с отключением		01:00	Да	08.07.24	12.07.24	5 дн
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин	ВПр	02.07.24	02.07.24	1 дн	02.07.24	02.07.24	1 дн	Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)				с отключением		02:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суюндук	ТР	02.07.24	02.07.24	1 дн	02.07.24	02.07.24	1 дн	Вынужденный простой с связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)				с отключением		02:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	ТР	02.07.24	02.07.24	1 дн	02.07.24	02.07.24	1 дн	1. Текущий ремонт ВЧЗ 110 кВ ВЛ 740, КС 110 кВ ВЛ 740 2. Профиспытания КС 110 кВ ВЛ 740				с отключением		02:00	Нет			
ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ-110	ТР	02.07.24	03.07.24	2 дн	02.07.24	03.07.24	2 дн	1. Техническое обслуживание ОМВ-110 2. Отбор проб масла.				с отключением		02:00	Нет			
ПС 110 кВ Ватажная																				
ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Никольская с отпайками (ВЛ 110 кВ 723)	ТР	15.07.24	17.07.24	3 дн	15.07.24	17.07.24	3 дн	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ 723, а/г=1ч			ПС 110 кВ Ватажная	с отключением		01:00	Нет			

		ВЛ 110 кВ / 23																		
ПС 110 кВ Бузанская																				
ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ-110кВ	СР	24.07.24	26.07.24	3 дн	24.07.24	26.07.24	3 дн	Средний ремонт ОР 110 ВЛ 437				с отключением		03:00	Нет			
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»																				
Астраханская ТЭЦ-2																				
ТЭС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1)	ТР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	ТР ЛР, проходных и опорных изоляторов				с отключением		04:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн
ТЭС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ-Городская-1	ТР	01.07.24	05.07.24	5 дн	01.07.24	05.07.24	5 дн	ТР МВ, ТР, проходных и опорных изоляторов				с отключением		04:00	Да	01.07.24	05.07.24	5 дн

Начальник службы электрических режимов

ПОДПИСАНО ЭП

М.Г. Кудинова

Заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики

ПОДПИСАНО ЭП

Р.А. Марфин

Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы

ПОДПИСАНО ЭП

С.В. Голяшкин