

Сводная таблица по нагрузкам и уровням напряжения подстанций филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" на режимный день 19.06.2024 г.
(контрольные часы 04.00, 10.00, 21.00 час.мск)

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
1	ЦРП Т-1	119,0			2,26	1,0	2,5	12	119,0			4,18	0,42	4,2	20	119,0			3,24	1,1	3,4	17
			36,0		2,69	1,2	2,9	47		36,0		3,38	1,2	3,6	58		36,0		3,81	1,3	4,0	64
				10,5	0,43	0,2	0,5	26			10,5	0,80	0,29	0,9	47			10,5	0,57	0,2	0,6	33
	Т-2	119,0			1,91	0,8	2,1	10	119,0			6,55	1,37	6,7	33	119,0			2,48	0,8	2,6	13
			36,0		3,14	1,4	3,4	55		36,0		4,29	0,17	4,3	69		36,0		4,41	1,5	4,6	75
				10,5	1,23	0,5	1,3	74			10,5	2,25	0,82	2,4	132			10,5	1,93	0,6	2,0	112
2	ЦАРЕВСКАЯ Т-1		10,5		1,59	0,7	1,7	95		10,5		4,35	1,59	4,6	255		10,5		4,07	1,3	4,3	236
				6,3	8,50	3,7	9,3	849			6,3	15,01	5,48	16,0	1466			6,3	13,58	4,5	14,3	1312
	Т-2		10,6		1,94	0,8	2,1	115		10,6		3,51	1,28	3,7	204		10,6		3,30	1,1	3,5	190
				6,3	5,84	2,5	6,4	583			6,3	9,99	3,65	10,6	976			6,3	9,09	3,0	9,6	879
3	КИРОВСКАЯ Т-1			6,3	2,29	1,0	2,5	229			6,1	5,11	1,87	5,4	516			6,1	4,29	1,4	4,5	428
	Т-2			6,2	2,61	1,1	2,8	265			6,0	3,91	1,43	4,2	401			6,0	4,55	1,5	4,8	462
4	ЦАРЕВСКАЯ-2 Т-3			6,2	0,10	0,0	0,1	10			6,2	0,18	0,06	0,2	18			6,2	0,10	0,0	0,1	10
5	ВРЕМЕННАЯ Т-1			6,2	0,00	0,0	0,0	0			6,2	0,00	0,00	0,0	0			6,2	0,00	0,0	0,0	0
6	ТРИКОТАЖНАЯ Т-1	120,0			10,95	2,4	11,2	54	120,0			7,91	2,56	8,3	40	120,0			17,51	5,8	18,4	89
			36,2		0,00	0,0	0,0	0		36,2		0,00	0,00	0,0	0		36,2		0,00	0,0	0,0	0
				6,2	5,53	2,4	6,0	561			6,2	7,02	2,56	7,5	696			6,2	8,91	2,9	9,4	875
	Т-2			6,2	5,42	2,3	5,9	550			6,2	7,01	2,56	7,5	696			6,2	8,60	2,8	9,1	844
		120,0			7,25	2,1	7,5	36	120,0			9,31	0,00	9,3	45	120,0			11,01	3,6	11,6	56
			36,0		0,00	0,0	0,0	0		36,0		0,00	0,00	0,0	0		36,0		0,00	0,0	0,0	0
				6,2	4,85	2,1	5,3	492			6,2	6,87	2,51	7,3	682			6,2	7,20	2,4	7,6	707
				6,2	2,40	1,0	2,6	244			6,2	4,35	1,59	4,6	431			6,2	3,81	1,3	4,0	374
7	ЖБК Т-1			6,4	0,10	0,0	0,1	10			6,2	0,85	0,31	0,9	84			6,2	0,20	0,1	0,2	20
	Т-2 в резерве			6,4	0,00	0,0	0,0	0			6,4	0,00	0,00	0,0	0			6,4	0,00	0,0	0,0	0

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
8	СТЕКЛОВОЛОКНО																							
	T-1			6,2	2,39	1,0	2,6	243				6,2	4,28	1,56	4,6	425				6,2	3,88	1,3	4,1	381
	T-2			6,2	2,19	0,9	2,4	222				6,2	3,14	1,15	3,3	312				6,2	3,24	1,1	3,4	318
9	ПЕРВОМАЙСКАЯ																							
	T-1		37,0		0,00	0,0	0,0	0		37,0			5,36	1,96	5,7	89		37,0			0,00	0,0	0,0	0
			10,6		3,43	1,5	3,7	204			10,6		5,36	1,96	5,7	311			10,6		6,17	2,0	6,5	354
	T-2		37,0		0,00	0,0	0,0	0		37,0			3,04	1,11	3,2	51		37,0			0,00	0,0	0,0	0
			10,5		1,83	0,8	2,0	110			10,5		3,04	1,11	3,2	178			10,5		3,29	1,1	3,5	190
10	НС-4			0	0,69	0,3	0,8	0			0		0,74	1,11	0,0	0			0		0,73	0,0	0,0	0
11	ЮЖНАЯ																							
	T-1		10,8		1,34	0,6	1,5	78		10,8			1,67	0,61	1,8	95		10,8			1,95	0,6	2,1	110
			6,4		3,03	1,3	3,3	298			6,4		5,22	1,90	5,6	502			6,4		4,32	1,4	4,6	411
	T-2		10,8		0,70	0,3	0,8	41		10,8			1,26	0,46	1,3	72		10,8			1,30	0,4	1,4	73
			6,4		2,84	1,2	3,1	279			6,4		6,87	2,51	7,3	660			6,4		5,30	1,7	5,6	504
12	СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ																							
	T-1			6,2	5,20	2,2	5,7	528				6,2	8,94	3,26	9,5	888				6,2	8,87	2,9	9,3	871
	T-2			6,3	7,40	3,2	8,1	739				6,3	11,99	4,38	12,8	1171				6,3	11,79	3,9	12,4	1139
13	СЕВЕРНАЯ																							
	T-1		10,5		2,37	1,0	2,6	142		10,5			4,15	1,52	4,4	243		10,5			3,57	1,2	3,8	207
			6,2		6,64	2,9	7,2	674			6,2		16,36	5,97	17,4	1623			6,2		10,90	3,6	11,5	1070
	T-2		10,4		1,63	0,7	1,8	99		10,4			4,26	1,56	4,5	252		10,4			3,55	1,2	3,7	208
			6,2		5,67	2,4	6,2	575			6,2		11,67	4,26	12,4	1158			6,2		8,60	2,8	9,1	844
14	ВОСТОЧНАЯ																							
	T-1			6,4	3,65	1,6	4,0	359			6,4		6,20	2,26	6,6	596			6,4		5,51	1,8	5,8	524
	T-2			6,4	4,44	1,9	4,8	437			6,4		7,75	2,83	8,2	745			6,4		7,03	2,3	7,4	669
15	КИРИ-КИЛИ																							
	T-1			10,4	6,27	2,7	6,8	379				10,4	8,53	3,11	9,1	505				10,4	9,51	3,1	10,0	557
	T-2			10,4	3,40	1,5	3,7	206				10,4	5,32	1,94	5,7	315				10,4	5,32	1,8	5,6	311

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)				Напряжение			Нагрузка (10.00)				Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I	ВН	СН	НН	Р	Q	S	I	ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	MBA	A	кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	MBA	A	кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	MBA	A
16	ГОРОДСКАЯ Т-1	10,5			2,89	1,2	3,1	173	10,5			4,30	1,57	4,6	252	10,5			4,49	1,5	4,7	260
		6,2			0,00	0,0	0,0	0	6,2			3,71	1,36	4,0	369	6,2			3,32	1,1	3,5	326
		10,5			4,45	1,9	4,8	267	10,5			2,25	0,82	2,4	132	10,5			2,60	0,9	2,7	151
		6,2			3,50	1,5	3,8	355	6,2			1,56	0,57	1,7	155	6,2			1,83	0,6	1,9	179
17	ПРОГРЕСС Т-1 Т-2	6,3			3,47	1,5	3,8	347	6,3			2,54	0,93	2,7	248	6,3			2,10	0,7	2,2	203
		6,2			5,40	2,3	5,9	548	6,2			8,85	3,23	9,4	878	6,2			7,70	2,5	8,1	756
18	ЮБИЛЕЙНАЯ Т-1 ввод 1 ввод 3 Т-2 ввод 2 ввод 4	10,3			1,97	0,8	2,1	120	10,3			3,59	1,31	3,8	215	10,3			3,62	1,2	3,8	214
		10,3			0,40	0,2	0,4	24	10,3			0,59	0,22	0,6	35	10,3			0,60	0,2	0,6	35
		10,3			1,87	0,8	2,0	114	10,3			3,32	1,21	3,5	198	10,3			3,20	1,1	3,4	189
		10,3			1,28	0,6	1,4	78	10,3			1,84	0,67	2,0	110	10,3			2,05	0,7	2,2	121
19	НЕФТЕБАЗА Т-1 Т-2	6,3			1,45	0,6	1,6	145	6,3			2,40	0,88	2,6	235	6,3			2,42	0,8	2,5	234
		6,3			0,00	0,0	0,0	0	6,3			0,00	0,00	0,0	0	6,3			0,00	0,0	0,0	0
20	ТРУСОВСКАЯ Т-1 Т-2	6,5			0,00	0,0	0,0	0	6,5			0,00	0,00	0,0	0	6,5			6,10	2,0	6,4	571
		6,5			7,50	3,2	8,2	726	6,5			11,37	4,15	12,1	1077	6,5			0,00	0,0	0,0	0
21	ЛЕСНАЯ Т-1 отключен ЛС-1-6 Т-2 ЛС-2-6	114,0			0,32	0,0	0,3	2	114,0			0,00	0,00	0,0	0	114,0			0,00	0,0	0,0	0
		35			0,00	0,0	0,0	0	35			0,00	0,00	0,0	0	35			0,00	0,0	0,0	0
		6,2			0,00	0,0	0,0	0	6,2			0,00	0,00	0,0	0	6,2			0,00	0,0	0,0	0
		6,2			0,32	0,1	0,3	32	6,2			0,19	0,08	0,2	19	6,2			0,15	0,1	0,2	15
		114,0			1,26	0,5	1,4	7	114,0			1,94	1,00	2,2	11	114,0			1,66	0,7	1,8	9
		35,0			0,00	0,0	0,0	0	35,0			0,12	0,13	0,2	3	35,0			0,13	0,0	0,1	2
		6,4			0,96	0,4	1,0	94	6,4			1,82	0,77	2,0	178	6,4			1,80	0,6	1,9	171
		6,4			0,30	0,1	0,3	29	6,4			0,19	0,08	0,2	19	6,4			0,12	0,0	0,1	11
22	РЕЧПОРТ Т-1 Т-2 в резерве	6,3			0,10	0,0	0,1	10	6,3			0,12	0,04	0,1	12	6,3			0,21	0,1	0,2	20

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
23	ЛЕСНАЯ НОВАЯ Т-2	112,0			13,20	5,7	14,4	74		112,0			19,75	6,08	20,7	107		112,0			8,70	2,9	9,2	47
			39,0		7,60	3,3	8,3	123			39,0		11,30	2,99	11,7	173			39,0		0,00	0,0	0,0	0
				6,4	5,60	2,4	6,1	551				6,4	8,45	3,08	9,0	812				6,4	8,70	2,9	9,2	827
24	ВОДОДЕЛИТЕЛЬ Т-1			6,5	1,29	0,6	1,4	125				6,5	1,77	0,65	1,9	168				6,5	1,76	0,6	1,9	165
	Т-2			6,5	0,50	0,2	0,5	48				6,5	0,82	0,30	0,9	78				6,5	0,44	0,1	0,5	41
25	СТРОЙИНДУСТРИЯ Т-1			10,4	0,77	0,3	0,8	47				10,4	1,51	0,55	1,6	89				10,4	1,06	0,3	1,1	62
	Т-2			10,4	1,00	0,4	1,1	61				10,4	2,14	0,78	2,3	127				10,4	1,78	0,6	1,9	104
26	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ Т-1			6,4	2,08	0,9	2,3	204				6,4	2,86	1,04	3,0	275				6,4	3,13	1,0	3,3	298
	Т-2			6,4	0,00	0,0	0,0	0				6,4	0,00	0,00	0,0	0				6,4	0,00	0,0	0,0	0
27	ОКТЯБРЬСКАЯ Т-1			6,5	2,70	1,2	2,9	261				6,5	4,11	1,50	4,4	389				6,5	4,31	1,4	4,5	404
	Т-2			6,5	3,30	1,4	3,6	319				6,5	4,87	1,78	5,2	461				6,5	5,74	1,9	6,0	538
28	ДЖАКУЕВКА Т-2			10,2	0,10	0,0	0,1	6				10,2	0,17	0,06	0,2	10				10,2	0,20	0,1	0,2	12
29	НИКОЛАЕВКА Т-2			10,6	0,50	0,2	0,5	30				10,6	0,71	0,26	0,8	41				10,6	0,67	0,2	0,7	38
30	ЛИНЕЙНОЕ Т-1			10,5	0,45	0,2	0,5	27				10,5	0,87	0,32	0,9	51				10,5	0,80	0,3	0,8	47
31	ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ Т-1 в резерве			10,7	0,00	0,0	0,0	0				10,7	0,00	0,00	0,0	0				10,7	0,00	0,0	0,0	0
	Т-2			10,7	2,84	1,2	3,1	167				10,7	5,72	2,09	6,1	329				10,7	4,47	1,5	4,7	254
32	ПРИКАСПИЙСКАЯ Т-1			10,5	0,64	0,3	0,7	38				10,5	0,87	0,32	0,9	51				10,5	0,87	0,3	0,9	50

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
33	РЕЗИНОВАЯ Т-1		10,6		1,20	0,5	1,3	71		10,6			2,26	0,82	2,4	131		10,6			2,13	0,7	2,2	122
			6,3		1,00	0,4	1,1	100			6,3		1,96	0,72	2,1	192			6,3		0,82	0,3	0,9	79
	Т-2		10,6		6,56	2,8	7,1	389		10,6			1,25	0,46	1,3	73		10,6			1,22	0,4	1,3	70
			6,3		1,00	0,4	1,1	100			6,3		1,11	0,40	1,2	108			6,3		0,81	0,3	0,9	78
34	ОКРАСОЧНАЯ Т-1			6,3	4,64	2,0	5,1	463			6,3		6,55	2,39	7,0	639			6,3		7,66	2,5	8,1	740
	Т-2			6,3	2,40	1,0	2,6	240			6,3		3,70	1,35	3,9	361			6,3		3,64	1,2	3,8	352
35	ЗАВОДСКАЯ Т-1 ввод 1			10,2	0,10	0,0	0,1	6			10,3		0,12	0,04	0,1	7			10,1		0,20	0,1	0,2	12
	ввод 2			10,2	0,75	0,3	0,8	46			10,3		0,54	0,20	0,6	32			10,1		1,03	0,3	1,1	62
	Т-2 ввод 1			10,2	2,25	1,0	2,4	139			10,3		0,92	0,34	1,0	55			10,1		1,07	0,4	1,1	64
	ввод 2			10,2	0,50	0,2	0,5	31			10,3		4,58	1,67	4,9	274			10,1		3,26	1,1	3,4	196
36	КАМЫЗЯК Т-2		10,7		1,85	0,8	2,0	109		10,7			2,74	1,00	2,9	158		10,7			3,51	1,2	3,7	200
37	КАЛИНОВКА Т-1		10,4		0,64	0,3	0,7	39		10,4			1,07	0,39	1,1	63		10,4			1,06	0,3	1,1	62
38	НС-5 Т-1		6,5		0,45	0,2	0,5	44		6,5			0,47	0,17	0,5	45		6,5			0,44	0,1	0,5	41
39	ЧАПАЕВСКАЯ Т-1		6,6		0,65	0,3	0,7	62		6,6			1,19	0,43	1,3	111		6,6			1,40	0,5	1,5	129
40	УВАРЫ Т-2		36,2		2,14	0,9	2,3	37		36,2			3,25	1,28	3,5	56		36,2			3,66	1,2	3,9	62
			10,3		0,18	0,1	0,2	11			10,3		0,25	0,09	0,3	15			10		0,38	0,1	0,4	23
41	ЧАГАНСКАЯ Т-1 в резерве		10,3		0,00	0,0	0,0	0		10,3			0,00	0,00	0,0	0		10,3			0,00	0,0	0,0	0
	Т-2		10,3		1,20	0,5	1,3	73		10,3			1,85	0,68	2,0	111		10,3			1,99	0,7	2,1	118
42	ТАБОЛА Т-1		10,4		1,54	0,7	1,7	93		10,4			2,66	0,97	2,8	158		10,4			2,76	0,9	2,9	162

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
	T-2 в резерве	10,4			0,00	0,0	0,0	0	10,4			0,00	0,00	0,0	0	10,4			0,00	0,0	0,0	0
43	КОММУНАР T-1	6,3			0,28	0,1	0,3	28	6,3			0,29	0,10	0,3	28	6,3			0,33	0,1	0,3	32
44	ТРАВИНО T-1 в резерве	10,7			0,00	0,0	0,0	0	10,7			0,00	0,00	0,0	0	10,7			0,00	0,0	0,0	0
	T-2	10,7			1,50	0,6	1,6	88	10,7			2,16	0,79	2,3	124	10,7			2,60	0,9	2,7	148
45	НОВИНСКАЯ T-1	10,4			1,36	0,6	1,5	82	10,4			2,03	0,74	2,2	120	10,4			2,70	0,9	2,8	158
	T-2 в резерве	10			0,00	0,0	0	0	10			0,00	0,00	0	0	10			0,00	0,0	0	0
46	РАЗДОР T-1	38,0			0,45	0,2	0,5	7	38,0			0,47	0,18	0,5	8	38,0			0,44	0,1	0,5	7
	T-2 в резерве	10,6			1,33	0,6	1,4	79	10,6			1,99	0,73	2,1	115	10,6			2,27	0,7	2,4	130
47	ТУЗУКЛЕЙ T-1	10,5			0,39	0,2	0,4	23	10,5			0,94	0,34	1,0	55	10,5			1,00	0,3	1,1	58
48	Н.КОМАРОВКА T-1 в резерве	10,7			0,00	0,0	0,0	0	10,7			0,00	0,00	0,0	0	10,7			0,00	0,0	0,0	0
	T-2	10,7			2,54	1,1	2,8	149	10,7			3,88	1,41	4,1	223	10,7			4,13	1,4	4,3	235
49	ЕВПРАКСИНО T-1	37,0			2,52	1,1	2,7	43	37,0			2,80	0,74	2,9	45	37,0			3,57	1,2	3,8	59
	T-2 в резерве	6,6			1,10	0,5	1,2	105	6,6			1,51	0,55	1,6	141	6,6			1,02	0,3	1,1	94
50	ФУНТОВО T-1	10,6			4,20	1,8	4,6	249	10,6			7,03	2,57	7,5	408	10,6			7,46	2,5	7,9	428
	T-2	10,7			2,67	1,1	2,9	157	10,7			4,33	1,58	4,6	249	10,7			4,72	1,6	5,0	269
51	НАЧАЛОВО T-1	6,3			0,00	0,0	0,0	0	6,3			0,00	0,00	0,0	0	6,3			0,00	0,0	0,0	0
	T-2	6,3			5,24	2,3	5,7	523	6,3			5,23	1,91	5,6	511	6,3			6,00	2,0	6,3	580

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
52	БИРЮКОВКА Т-2 Т-1 в резерве			10,5	0,57	0,2	0,6	34				10,5	0,94	0,34	1,0	55				10,5	0,94	0,3	1,0	54
53	Б.БУГОР Т-1			6,3	0,49	0,2	0,5	49				6,3	0,26	0,10	0,3	26				6,3	0,47	0,2	0,5	45
54	ВОДОЗАБОР Т-1			6,3	0,16	0,1	0,2	16				6,3	0,31	0,11	0,3	30				6,3	0,28	0,1	0,3	27
	Т-2			6,3	0,14	0,1	0,2	14				6,3	0,04	0,01	0,0	4				6,3	0,60	0,2	0,6	58
55	ВОС Т-1			6,3	0,56	0,2	0,6	56				6,3	0,82	0,30	0,9	80				6,3	0,80	0,3	0,8	77
	Т-2			6,3	0,00	0,0	0,0	0				6,3	0,00	0,00	0,0	0				6,3	0,00	0,0	0,0	0
56	РАСТОПУЛОВКА Т-1			10,5	0,64	0,3	0,7	38				10,5	1,10	0,40	1,2	65				10,5	1,18	0,4	1,2	68
57	БУДАРИНО Т-1			10,2	0,44	0,2	0,5	27				10,2	0,66	0,24	0,7	40				10,2	0,60	0,2	0,6	36
58	КАРАВАННОЕ Т-1			10,6	0,35	0,2	0,4	21				10,6	1,08	0,39	1,1	63				10,6	1,12	0,4	1,2	64
	Т-2			10,5	0,00	0,0	0,0	0				10,5	0,00	0,00	0,0	0				10,5	0,00	0,0	0,0	0
59	МИХАЙЛОВКА Т-1			10,5	0,35	0,2	0,4	21				10,5	0,58	0,21	0,6	34				10,5	0,60	0,2	0,6	35
60	ОЛЯ Т-1			11,1	0,87	0,4	0,9	49				11,1	1,23	0,45	1,3	68				11,1	1,45	0,5	1,5	80
	Т-2			11,1	1,27	0,5	1,4	72				11,1	1,11	0,41	1,2	62				11,1	0,96	0,3	1,0	53
61	КАМЫШОВО Т-1			10,7	1,20	0,5	1,3	71				10,7	1,90	0,70	2,0	110				10,7	1,71	0,6	1,8	97
62	ЯНДЫКИ Т-2			35,5	0,40	0,2	0,4	7				35,5	1,20	0,44	1,3	21				35,5	0,60	0,2	0,6	10

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	P	Q	S		ВН	СН	НН	P	Q	S		ВН	СН	НН	P	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
	T-1 в резерве			11,0	1,63	0,7	1,8	93			11,0	2,99	1,09	3,2	168			11,0	2,95	1,0	3,1	163
63	ЗЕНЗЕЛИ																					
	T-1			10,3	0,39	0,2	0,4	24			10,3	0,58	0,21	0,6	35			10,3	0,67	0,2	0,7	40
	T-2			10,5	0,66	0,3	0,7	40			10,5	1,03	0,38	1,1	60			10,5	1,32	0,4	1,4	77
64	МАЯЧНОЕ																					
	T-1			11,0	0,23	0,1	0,3	13			11,0	0,35	0,13	0,4	20			11,0	0,42	0,1	0,4	23
65	МУМРА																					
	T-2			10,4	0,92	0,4	1,0	56			10,4	1,63	0,59	1,7	96			10,4	1,67	0,6	1,8	98
66	КИРЕТЫ																					
	T-1			6,3	0,10	0,0	0,1	10			6,3	0,10	0,04	0,1	10			6,3	0,10	0,0	0,1	10
67	ОРАНЖЕРЕЙНАЯ																					
	T-1 в резерве			10,4	0,00	0,0	0,0	0			10,4	0,00	0,00	0,0	0			10,4	0,00	0,0	0,0	0
	T-2			10,5	1,45	0,6	1,6	87			10,5	2,39	0,87	2,5	140			10,5	2,37	0,8	2,5	137
68	ТРУДФРОНТ																					
	T-1 в резерве			10,8	0,00	0,0	0,0	0			10,8	0,00	0,00	0,0	0			10,8	0,00	0,0	0,0	0
	T-2			10,8	1,10	0,5	1,2	64			10,8	1,53	0,56	1,6	87			10,8	1,61	0,5	1,7	91
69	ИКРЯНОЕ																					
	T-1			10,5	3,80	1,6	4,1	228			10,5	0,00	0,00	0,0	0			10,5	0,00	0,0	0,0	0
	T-2			10,4	0,00	0,0	0,0	0			10,4	5,97	2,18	6,4	353			10,4	6,25	2,1	6,6	366
70	ЖИТНОЕ																					
	T-1			10,3	0,67	0,3	0,7	41			10,3	1,03	0,37	1,1	61			10,3	1,10	0,4	1,2	65
71	ОЗЕРНАЯ																					
	T-2			10,9	0,28	0,1	0,3	16			10,9	0,44	0,16	0,5	25			10,9	0,46	0,2	0,5	26
	T-1 в резерве			10,8	0,00	0,0	0,0	0			10,8	0,00	0,00	0,0	0			10,8	0,00	0,0	0,0	0
72	КРАСНЫЙ ЯР																					
	T-1			10,9	1,26	0,5	1,4	73			9,8	2,17	0,79	2,3	136			10,9	2,23	0,7	2,3	125

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
	T-2	10,5			2,97	1,3	3,2	178	10,1			5,02	1,83	5,3	307	10,5			5,24	1,7	5,5	304
73	ДРУЖБА T-1	10,5			0,50	0,2	0,5	30	10,5			0,87	0,32	0,9	51	10,5			1,03	0,3	1,1	60
74	УРУСОВКА T-1	10,5			0,89	0,4	1,0	53	10,5			1,31	0,48	1,4	77	10,5			1,47	0,5	1,5	85
75	АХТУБИНСКАЯ T-1	37,4			0,30	0,1	0,3	5	36,1			0,59	0,22	0,6	10	37,4			0,57	0,2	0,6	9
		10,4			0,19	0,1	0,2	11	10,2			0,29	0,10	0,3	17	10,4			0,30	0,1	0,3	17
	T-2	37,4			0,23	0,1	0,3	4	36,1			0,36	0,13	0,4	6	37,4			0,38	0,1	0,4	6
		10,4			0,34	0,1	0,4	21	10,2			0,56	0,20	0,6	34	10,4			0,56	0,2	0,6	33
76	СЕИТОВКА T-2 T-1 в резерве	10,5			0,20	0,1	0,2	12	10,5			0,51	0,19	0,5	30	10,5			0,62	0,2	0,7	36
77	АКСАРАЙСКАЯ T-1	10,5			0,35	0,2	0,4	21	10,5			0,93	0,34	1,0	55	10,5			0,40	0,1	0,4	23
	T-2	10,5			0,36	0,2	0,4	22	10,5			0,90	0,33	1,0	53	10,5			0,37	0,1	0,4	21
78	АШУЛУК T-1	10,5			0,15	0,1	0,2	9	10,5			0,25	0,09	0,3	15	10,5			0,22	0,1	0,2	13
79	ГРЕМУЧАЯ T-1	6,1			0,10	0,0	0,1	10	6,1			0,10	0,04	0,1	10	6,1			0,09	0,0	0,1	9
80	ТАМБОВКА T-1	36,0			0,10	0,0	0,1	2	36,0			0,08	0,03	0,1	1	36,0			0,09	0,0	0,1	2
		10,5			0,67	0,3	0,7	40	10,5			1,86	0,68	2,0	109	10			2,06	0,7	2,2	125
81	ВОЛЬНОЕ T-1	10,8			0,20	0,1	0,2	12	10,8			0,39	0,14	0,4	22	10,8			0,30	0,1	0,3	17
	T-2	10,8			0,28	0,1	0,3	16	10,8			0,47	0,17	0,5	27	10,8			0,48	0,2	0,5	27
82	ПОСЛЕСПАДОВАЯ																					

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
	T-1	6,5			0,10	0,0	0,1	10		6,5			0,10	0,04	0,1	9		6,5			0,10	0,0	0,1	9
83	САСЫКОЛИ T-1	37,0			1,36	0,6	1,5	23		37,0			1,20	0,44	1,3	20		37,0			2,77	0,9	2,9	46
		10,6			1,00	0,4	1,1	59		10,6			2,05	0,75	2,2	119		10,6			3,23	1,1	3,4	185
84	ХВТ T-1	6,2			0,10	0,0	0,1	10		6,2			0,10	0,04	0,1	10		6,2			0,10	0,0	0,1	10
		10,5			0,10	0,0	0,1	6		10,5			0,61	0,22	0,6	36		10,5			0,50	0,2	0,5	29
85	ПРИСЕЛЬСКАЯ T-2	6,6			0,26	0,1	0,3	25		6,6			0,52	0,19	0,6	48		6,6			0,30	0,1	0,3	28
		10,3			0,70	0,3	0,8	43		10,3			1,66	0,61	1,8	99		10,3			1,56	0,5	1,6	92
86	ХОШЕУТОВО T-1	35,8			0,55	0,2	0,6	10		35,8			1,14	0,44	1,2	20		35,8			1,06	0,3	1,1	18
		10,4			0,41	0,2	0,4	25		10,4			0,65	0,24	0,7	38		10,4			0,60	0,2	0,6	35
87	ЗАВОЛЖСКАЯ T-1	10,8			0,55	0,2	0,6	32		10,8			1,14	0,41	1,2	65		10,8			1,06	0,3	1,1	60
88	МИХАЙЛОВКА-1 T-1	6,5			0,10	0,0	0,1	10		6,5			0,20	0,07	0,2	19		6,5			0,21	0,1	0,2	19
89	ВОЛОДАРОВКА T-1	37,5			1,11	0,5	1,2	19		37,5			1,80	0,66	1,9	30		37,5			1,76	0,6	1,9	29
		10,6			3,50	1,5	3,8	208		10,6			5,52	2,02	5,9	321		10,6			5,63	1,9	5,9	323
	T-2	37,7			1,11	0,5	1,2	19		37,7			1,60	0,58	1,7	26		37,7			2,13	0,7	2,2	34
		10,7			0,84	0,4	0,9	49		10,7			1,34	0,49	1,4	77		10,7			1,51	0,5	1,6	86
90	ТУМАК T-1	10,5			0,33	0,1	0,4	20		10,5			0,53	0,19	0,6	31		10,5			0,65	0,2	0,7	38
	T-2 в резерве																							
91	ТИШКОВО T-1	10,5			0,30	0,1	0,3	18		10,5			0,47	0,17	0,5	27		10,5			0,58	0,2	0,6	34
	T-2 в резерве																							
92	МАРФИНО T-1	10,5			0,62	0,3	0,7	37		10,5			1,01	0,37	1,1	59		10,5			1,10	0,4	1,2	64
	T-2 в резерве																							

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
93	МУЛТАНОВО Т-1	10,5 0,50 0,2 0,5 30							10,5 0,57 0,21 0,6 33							10,5 0,66 0,2 0,7 38						
94	ЗЕЛЕНГА Т-1	10,4 0,54 0,2 0,6 33							10,4 0,91 0,33 1,0 54							10,4 1,04 0,3 1,1 61						
95	НОВИНКА Т-1	10,5 0,24 0,1 0,3 14							10,5 0,37 0,14 0,4 22							10,5 0,44 0,1 0,5 26						
96	ЯБЛОНЬКА Т-1	6,0 0,47 0,2 0,5 49							6,0 0,71 0,26 0,8 73							6,0 0,85 0,3 0,9 86						
97	АХТУБА Т-1	6,6 1,50 0,6 1,6 143							6,6 2,48 0,90 2,6 231							6,6 2,83 0,9 3,0 261						
98	ВОДОЗАБОР-1 Т-1	6,5 1,83 0,8 2,0 177							6,5 0,10 0,04 0,1 9							6,5 1,22 0,4 1,3 114						
99	ДЖЕЛГА Т-2 Т-1 в резерве	6,5 1,66 0,7 1,8 161							6,5 2,38 0,87 2,5 226							6,5 2,40 0,8 2,5 225						
100	БАТАЕВКА Т-2	10,0 0,10 0,0 0,1 6							10,0 0,13 0,05 0,1 8							10,0 0,16 0,1 0,2 10						
101	РОЖДЕСТВЕНКА Т-1 Т-2 в резерве	11,1 1,47 0,6 1,6 83							11,1 1,77 0,65 1,9 98							11,1 2,22 0,7 2,3 122						
102	ПИРОГОВКА Т-1 в резерве	10,9 0,00 0,0 0,0 0							10,9 0,00 0,00 0,0 0							10,9 0,00 0,0 0,0 0						
	Т-2	10,9 1,34 0,6 1,5 77							10,9 1,45 0,53 1,5 82							10,9 1,34 0,4 1,4 75						
103	НИЖНИЙ БАСКУНЧАК Т-1	10,6 1,92 0,8 2,1 114							10,6 1,35 0,88 1,6 88							10,6 1,14 0,4 1,2 65						
	Т-2 в резерве	10,6 0,00 0,0 0,0 0							10,6 0,00 0,00 0,0 0							10,6 0,00 0,0 0,0 0						
104	УДАЧНОЕ																					

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	P	Q	S		ВН	СН	НН	P	Q	S		ВН	СН	НН	P	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
	T-1	11,2			0,10	0,0	0,1	6	11,2			0,12	0,04	0,1	7	11,2			0,14	0,0	0,1	8
105	КОЧЕВАЯ T-1	6,5			1,18	0,5	1,3	114	6,5			0,51	0,19	0,5	49	6,5			0,90	0,3	0,9	84
106	ПОКРОВКА T-1 T-2 в резерве	6,5			1,37	0,6	1,5	133	6,5			0,35	0,13	0,4	33	6,5			0,36	0,1	0,4	34
107	ПОЛОГОЕ ЗАЙМИЩЕ T-2 T-1 в резерве	6,2			0,10	0,0	0,1	10	6,2			0,37	0,14	0,4	37	6,2			0,37	0,1	0,4	36
108	САДОВАЯ T-1	10,3			0,14	0,1	0,2	9	10,3			0,20	0,07	0,2	12	10,3			0,23	0,1	0,2	14
109	ГОРБАНЁВКА T-1 отключена	0,0			0,00	0,0	0,0		0,0			0,00	0,00	0,0		0,0			0,00	0,0	0,0	
110	ГОРБАНЁВКА-2 T-1 T-2	35,0 10,5 35 10,5			0,00 0,00 0,14 1,70	0,00 0,00 0,07 0,7	0,0 0,0 0,0 1,9	0 0 0 102	35,0 10,5 35,0 10,5			0,00 0,00 0,20 2,84	0,00 0,00 0,07 1,04	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	35,0 10,5 35,0 10,5			0,00 0,00 0,23 3,05	0,0 0,0 0,1 1,0	0,0 0,0 0,2 3,2	0 0 4 177
111	КАПУСТИН ЯР T-1 T-2	125,0 37,0 10,7 122,0 36,0 10,6			2,40 0,50 1,90 3,66 0,00 3,66	1,0 0,2 0,8 1,6 0,0 1,6	2,6 0,5 2,1 4,0 0,0 4,0	12 9 112 19 0 217	115,0 36,0 10,7 115,0 36,0 10,6			4,19 1,11 3,08 5,45 0,00 5,45	1,65 0,41 1,15 2,23 0,00 1,99	4,5 1,2 3,3 5,9 0,0 5,8	23 19 177 30 0 316	125,0 37,0 10,7 122,0 36,0 10,6			4,12 0,62 3,50 5,30 0,00 5,30	1,4 0,2 1,2 1,7 0,0 1,7	4,3 0,7 3,7 5,6 0,0 5,6	20 10 199 26 0 304
112	СОВЕТСКАЯ T-1 T-2	36,0 10,5 35,0 10,5			0,35 0,13 0,16 0,18	0,2 0,1 0,1 0,1	0,4 0,1 0,2 0,2	6 8 3 11	36,0 10,5 35,0 10,5			0,26 0,12 0,45 0,21	0,09 0,04 0,16 0,08	0,3 0,1 0,5 0,2	4 7 8 12	36,0 10,5 35,0 10,5			0,40 0,12 0,22 0,19	0,1 0,0 0,1 0,1	0,4 0,1 0,2 0,2	7 7 4 11
113	СТАРИЦА-2 T-1	10,7			0,62	0,3	0,7	36	10,7			1,12	0,41	1,2	65	10,7			1,19	0,4	1,3	68

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)			I	Напряжение			Нагрузка (10.00)			I	Напряжение			Нагрузка (21.00)			I
		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S		ВН	СН	НН	Р	Q	S	
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	
114	СТУПИНО Т-1	6,1			0,44	0,2	0,5	45	6,1			0,10	0,04	0,1	10	6,1			0,20	0,1	0,2	20
115	ВЯЗОВКА Т-1	10,5			0,36	0,2	0,4	22	10,5			0,83	0,30	0,9	49	10,5			0,77	0,3	0,8	45
116	СОЛОДНИКИ Т-1	10,5			0,50	0,2	0,5	30	10,5			0,84	0,31	0,9	49	10,5			0,95	0,3	1,0	55
117	УШАКОВКА Т-1	6,5			0,10	0,0	0,1	10	6,5			0,16	0,06	0,2	15	6,5			0,16	0,1	0,2	15
118	СОЛЁНОЕ ЗАЙМИЩЕ Т-1	10,4			0,56	0,2	0,6	34	10,4			1,16	0,42	1,2	69	10,4			1,14	0,4	1,2	67
119	ДАЛЬНЯЯ Т-1	6,4			0,10	0,0	0,1	10	6,4			0,10	0,04	0,1	10	6,4			0,10	0,0	0,1	10
120	СТЕПНАЯ Т-1	6,8			0,79	0,3	0,9	73	6,8			0,79	0,29	0,8	71	6,8			0,78	0,3	0,8	70
121	ГОРНАЯ Т-1	6,5			0,00	0,0	0,0	0	6,5			0,00	0,00	0,0	0	6,5			5,50	1,8	5,8	515
122	ЧЁРНЫЙ ЯР-2 Т-1 в резерве Т-2	10,9			0,00	0,0	0,0	0	10,9			0,00	0,00	0,0	0	10,9			0,00	0,0	0,0	0
		10,9			1,50	0,6	1,6	87	10,9			3,07	1,12	3,3	174	10,9			2,78	0,9	2,9	155
123	БАТАЖНАЯ Т-1	35,0			0,00	0,0	0,0	0	35,5			0,91	0,34	1,0	16	35,0			0,10	0,0	0,1	2
		6,3			1,88	0,8	2,0	188	6,1			0,96	0,35	1,0	96	6,3			0,94	0,3	1,0	91
124	НИКОЛЬСКАЯ Т-1 Т-2	11,2			0,69	0,3	0,8	39	10,3			0,99	0,26	1,0	58	11,2			0,89	0,3	0,9	48
		10,8			0,55	0,2	0,6	32	10,7			1,07	0,39	1,1	61	10,8			1,10	0,4	1,2	62
125	ВЕТЛЯНКА Т-1 отключена	0,0			0,00	0,0	0,0	0	0,0			0,00	0,00	0,0	0	0,0			0,00	0,0	0,0	0
126	ЕНОТАЕВКА Т-1 Т-2	10,6			1,85	0,8	2,0	110	10,6			3,12	1,14	3,3	181	10,6			3,73	1,2	3,9	214
		10,7			0,54	0,2	0,6	32	10,7			1,32	0,48	1,4	76	10,7			1,23	0,4	1,3	70

№	Наименование	Напряжение			Нагрузка (04.00)					Напряжение			Нагрузка (10.00)					Напряжение			Нагрузка (21.00)			
		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I		ВН	СН	НН	Р	Q	S	I
		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A		кВ	кВ	кВ	МВт	МВАр	МВА	A
127	КОСИКА Т-1			10,5	0,35	0,2	0,4	21				10,5	0,63	0,23	0,7	37				10,5	1,28	0,4	1,3	74
128	СОЛНЕЧНАЯ Т-1 отключена			6,5	0,00	0,0	0,0	0				6,5	0,00	0,00	0,0	0				6,5	0,00	0,0	0,0	0
129	ЛЕНИНО Т-1			10,5	0,17	0,1	0,2	10				10,5	0,32	0,12	0,3	19				10,5	0,39	0,1	0,4	23
130	СЕРОГЛАЗОВКА Т-2			10,5	0,28	0,1	0,3	17				10,5	0,53	0,19	0,6	31				10,5	0,56	0,2	0,6	33
131	БЕРЕГОВАЯ Т-2 Т-1 в резерве			10,4	0,33	0,1	0,4	20				10,4	0,55	0,20	0,6	33				10,4	0,65	0,2	0,7	38
132	ГРАЧЕВСКАЯ Т-1 отключена			6,3	0,90	0,4	1,0	0				6,3	0,91	0,33	1,0	0				6,3	0,10	0,0	0,1	0

Начальник ОЭР ЦУС



И.Е. Аджимуратова