

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора-
 главный диспетчер
 Филиала АО "СО ЭЭС"
 Астраханское РДУ
 А.Н. Зорин

" 17 " 01 2019 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК
 вывода в ремонт ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЭЭС" Астраханское РДУ
 на февраль 2019 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта ¹			Планируемый в месячный график срок ремонта			Согласованный срок ремонта ²			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причины оттока или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
Филиал ПАО "ФСК ЭЭС"-Волго-Донское ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Тяговая-1-Харабали	15	25.фев	11.мар	11	25	07.мар	11	25	07.мар	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных изоляторов 3. Установка гирлянд изоляторов в проектное положение 4. Замена грозотроса 5. Замена опор. АГ=06:00	
ВЛ 110 кВ											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ											
ПС 500 кВ Трубная											
АТ-2	-	-	-	10	1	10	10	15	24	Монтаж цепей вторичной коммутации, наладка, проверка взаимодействия: шкафа автоматики ВВ32-500; газовой защиты АТ-2, диф. защиты АТ-2. АГ=ВЗ.	Перенос Из-за ремонта ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Аллюминиевая №1, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Аллюминиевая №2, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Аллюминиевая №3
B500-P2	-	-	-	77	26.11.18	10.02.19	77	26.11.18	10.02.19	Замена выключателя Инвест. программа ПАО "ФСК ЭЭС" 2016-2020, утвержденная в январе 2018 "Программа замены воздушных выключателей напряжением 330-500 кВ" для нужд филиала ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Центра" АГ=06:00	
P2-500	-	-	-	5	26.11.18	01.02.19	5	26.11.18	01.02.19	Вынужденный простой в связи с заменой выключателя B500-P2 Инвест. программа ПАО "ФСК ЭЭС" 2016-2020, утвержденная в январе 2018 "Программа замены воздушных выключателей напряжением 330-500 кВ" для нужд филиала ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Центра" АГ=06:00	
ПС 220 кВ											
ПС 220 кВ Харабали											
Ремонты не планируются											
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»											
ВЛ 35-110кВ											
ВЛ-110кВ 453 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ГПП-1 с отпайкой на ГПП-2)	-	-	-	17	11.фев	27.фев	-	-	-	Капитальный ремонт ВЛ, а/г = 6 ч.	Отказано в связи большими нагрузками на газовом заводе и высоким потреблением. Подать согласно годовому графику ремонтов на 2019 год.
КВЛ 110 кВ 135 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС-Первомайская)	11	25.фев	07.мар	11	25.фев	07.мар	11	25.фев	07.мар	Капитальный ремонт КВЛ, а/г = 6 ч.	
ПС 110 кВ Первомайская											
1С-110 кВ	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	Текущий ремонт МВ-110 КВЛ 135. а/г =1ч. Текущий ремонт ШР-110 КВЛ 135. а/г =1ч.	

В-110 КВЛ 135	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	Текущий ремонт ШР-110 КВЛ 135 А/г =1ч.
КВЛ 110 кВ 135 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС- Первомайская)	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ 135 а/г=1ч. Текущий ремонт ВчЗ КВЛ-110 135 ф.В,С, а/г=1ч. Текущий ремонт КС-110 КВЛ 135 ф.В,С, а/г=1ч. Текущий ремонт РП-1-110 а/г=1ч.
В-110 ВЛ 135	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ 135 а/г=1ч
РП-110	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	2	28.фев	01.мар	Текущий ремонт РП-1-110 а/г=1ч
ПС 110/10/6 кВ Городская										
ОСШ-110	-	-	-	5	18.фев	22.фев	1	19.фев	19.фев	Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, а/г=1ч.
ТН-1-110	-	-	-	5	18.фев	22.фев	1	20.фев	20.фев	Текущий ремонт, а/г=1ч.
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"										
Ремонты не планируются										
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"										
Ремонты не планируются										
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"										
Ремонты не планируются										
СЭС Тинаки										
БКРП (ЗРУ 10 кВ) Исборные шины 10кВ (яч. 101, 102, 103, 104, 105)	-	-	-	4	4	7	4	4	7	ТО БКРП 10кВ (ЗРУ 10кВ). Снижение мощности 7,5 МВт.

Начальник службы электрических режимов

М.В. Ёлкин

Начальник оперативно-диспетчерской службы

В.В. Бурятинский