


Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ

А.Н. Зорин

26 октября 2020 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК
вывода в ремонт ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
на ноябрь 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта ¹			Планируемый в месячный (годовой) график срок ремонта			Согласованный срок ремонта ²			Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения), срок аварийной готовности	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия для реализации ремонта
	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ											
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)				5	9	13	5	9	13	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ № 300 из-за ремонта ВЛ 110 кВ Кировская - Строительная с отпайками	
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)				5	14	18	5	14	18	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ № 300 из-за ремонта 1 С 110 кВ на ПС 220 кВ Кировская	
ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300)				5	9	13	5	9	13	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ 110 кВ ВЛ № 300 из-за ремонта 2 С 110 кВ на ПС 220 кВ Кировская	
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Волго-Донское ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2				23	1	5	23	1	5	1. Замена грозотроса на ОКГТ АГ=04:00.	начало с 14.10.2020 С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320)
ВЛ 110 кВ											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Трубная											
B500-P1	11	1	10	11	1	10	11	1	10	Текущий ремонт ЛР500-В-Р1 АГ=3:00.	начало с 31.10.2020
P1-500	11	1	10	11	1	10	11	1	10	Текущий ремонт ЛР500-В-Р1 АГ=3:00.	начало с 31.10.2020
ПС 500 кВ Южная											
АТ-1	31	6-Oct	5-Nov	31	6-Oct	5-Nov	31	6-Oct	5-Nov	1. Текущий ремонт АТ-1, ТР 220 АТ 1, ТН 10 1сек, Р-1, ОР 220 АТ 1 2. ТО МВ 10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1 3. ТО РЗА АГ=04-00	начало с 06.10.2020, С вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320).
ВВ-220 АТ-1	31	6-Oct	5-Nov	31	6-Oct	5-Nov	31	6-Oct	5-Nov	1. Текущий ремонт ВВ-220 АТ-1, ТР 220 АТ 1 2. ТО ТТ 220 АТ 1 3. ТО РЗА АГ= 04-00	
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»											
ПС 110 кВ Хошеутово											
1С-110 кВ	1	8	8	1	8	8	1	9	9	Опробование ОД-110 Т -1, а/г=1ч	
ПС 110 кВ Сейтовка											
2С-110 кВ	1	11	11	1	11	11	1	11	11	Опробование ОД-110кВ Т-2 а/г=1ч	
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"											
Ремонты не планируются											
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"											
Ремонты не планируются											
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога"											
Ремонты не планируются											
ЦР АО «КТК-Р»											
Ремонты не планируются											
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"											
Ремонты не планируются											

Начальник службы релейной защиты и автоматики

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right. Both are stylized and cursive.

С.В. Куратов

В.В. Бурятинский