

[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
59	ИУ151 КМ 01 В - останов	ГПЗ РП-14	7	ОП	до 20 мин.		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
60	ОАО ПСК "Строитель Астрахани"				до 5 мин.			2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
61	ОАО "Первомайский СРЗ"				до 5 мин.			1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
62	СОТ "Изыскатель"				до 5 мин.			0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
63	ФГУП "АСРЗ" "ЗВЕЗДОЧКА"				до 5 мин.			0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
64	ООО Галактика - Инжиниринг				до 5 мин.			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
65	ОАО "Первомайский СРЗ"	ПС 110 кВ "Первомайская"	26	ОП	до 5 мин.		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		
66	ООО Многопрофил.фирма "СКАЙ"				до 5 мин.		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
67	ЦУ ПО "АЭС"				до 5 мин.		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
68	ЦУ ПО "АЭС"				до 5 мин.		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
69	МУП ТТУ				до 5 мин.		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
70	ООО "Эстерра"				до 5 мин.		1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	
71	ООО "ДОРАДО"	ПС 110 кВ Трикожанная	305	ДУ	до 5 мин.		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		
72	ООО ПКФ "АСТРИМ"				до 5 мин.		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	
73	ООО Астратекс				до 5 мин.		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
74	ИП Орлов				до 5 мин.		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
75	ООО "ДОРАДО"				до 5 мин.		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
76	ОАО ПСК "Строитель Астрахани"				до 5 мин.		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
77	Быт, Трусовский РЭС	ПС 110 кВ Окрасочная	4	ОП	до 5 мин.		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		
78	ООО Старстрой				до 5 мин.		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
79	Быт, Трусовский РЭС				до 5 мин.		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	
80	Быт г. Астрахани				до 5 мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	ООО "Каскад сервис"				до 5 мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ОАО Антикормаш				до 5 мин.		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
83	ОАО Волгоград-й кислород-й завод	ПС 110 кВ Окрасочная	23	ОП	до 5 мин.		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
84	Фирма "Энергия"				до 5 мин.		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
85	ЗАО "Лияр", промтранс				до 5 мин.		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
86	ООО Газэнергосеть г. Астрахань				до 5 мин.		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
87	ГЖД Астраханская дистанция				до 5 мин.		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
88	Быт, Трусовский РЭС				до 5 мин.		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
89	ЗАО ПКФ "Алпромеда"	ГПЗ РП-14	31	ОП	до 5 мин.		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
90	ИУ151 КМ 11 В - на 50%				до 20 мин.		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
91	Быт, г. Знаменск				до 5 мин.			0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
92	Быт, г. Знаменск				до 5 мин.			0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
93	Быт, г.Знаменск, магазины, мойка				до 5 мин.			2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	
94	Быт, г. Знаменск				до 5 мин.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Быт, г. Знаменск	ПС 110 кВ Капустин Яр	16	ОП	до 5 мин.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	Общепитие, ИП Шуваева В.Н.				до 5 мин.			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	

[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
135	Быт г. Астрахани	ПС 35 кВ Трусовская	5	ОП	до 20 мин.					1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
136	Быт Трусовский РЭС		9		до 20 мин.						1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
137	ЗАО Док		12		до 20 мин.						0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
138	Завод им. Дзержинского		17		до 20 мин.						0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
139	Трусовский РЭС		19		до 20 мин.						2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
140	Завод им. Ленина	ПС 220 кВ Владимировка	125	ОП	до 20 мин.					1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
141	Склад АРЭС, ПТФ, мельница		23		до 5 мин.						0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
142	Быт п.Владимирка, АРЭС		26		до 5 мин.						0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
143	Ср.школа №6, быт г. Ахтубинска		28		до 5 мин.						0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
144	Общезитие "Волга"		30		до 5 мин.						0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
145	АЗС №330,магазины	ПС 110 кВ Сасыколи	34	ОП	до 5 мин.					0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
146	АЗС №330,магазины		36		до 5 мин.						3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
149	Крест.хоз-ва, чабанские точки		1		до 20 мин.						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
150	КФХ		3		до 20 мин.						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
151	Быт с.Сазаний угол., КФХ		15		до 20 мин.						0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
152	с.Кочоватка	ПС 110 кВ Промстройматериалы	19	ОВБ	до 20 мин.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	КФХ, чаб.точки		25		до 20 мин.						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
154	Быт г. Астрахани		5		до 60 мин.						0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
155	Быт г. Астрахани		6		до 60 мин.						0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
156	База ПБРЭС		9		до 60 мин.						0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
157	Нижеволсет.компания, база отдыха	ПС 35 кВ Прикаспийская	17	ОП	до 60 мин.					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
158	п.Пригородный		18		до 60 мин.						0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
159	А.ф. Шлюмберже Лоджелко Инк		22		до 60 мин.						0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
160	МБОУ Нарим района "СОШ №5"		25		до 60 мин.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ООО ПКФ "ИД"		30		до 60 мин.						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
162	Чабанские точки	ГПЗ РП-14	13	ОП	до 20 мин.					0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
163	Астраханское ЛПУМГ		23		до 20 мин.						0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
164	Астраханское ЛПУМГ		25		до 20 мин.						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
165	Межрегиональное УГАДН		27		до 20 мин.						0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
166	КТК		29		до 20 мин.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ЗУ151 км 01 В - на 50%	АГРЭС 121 ГРУ 6 кВ		ОП	до 20 мин.					1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
168	ОАО Русская икра		3		до 5 мин.						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
169	Быт г.Астрахани		10		до 5 мин.						2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
170	ООО ПКФ Экспресс-1		12		до 5 мин.						1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
171	АООТ АРК. ООО Август.мясокомб.		13		до 5 мин.						0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
172	ТД Рус.холод. ЗАО Астрполифарм	Резервное питание:	15		до 5 мин.					0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
173	АООТ АХК.ХЗ Болдинск.Экспресс		17		до 5 мин.						0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

№ г/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт								
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
174	- ядерная медицина - обл.клинич. б-ца им.А.М.Ничоги - обл.клинич. психиатрич. б-ца	АГРЭС 121	ВЛ 35 кВ Кировская-1	ОП	до 5 мин.						10,55	10,55	10,55	10,55
177	Сел.предпр.коопл.Привольский	ПС 110 кВ Джакуевка	6	ОВБ	до 60 мин.						0,03	0,03	0,03	0,03
178	Быт Правобережного РЭС		18		до 60 мин.						0,19	0,19	0,19	0,19
179	Кирпичный з-д	ПС 110 кВ Камызяк	5	ОП	до 20 мин.						0,26	0,26	0,26	0,26
180	Кировский консервный цех		7		до 20 мин.						0,11	0,11	0,11	0,11
181	ДРСУ		8		до 20 мин.						0,40	0,40	0,40	0,40
182	ферма ИП Акбулатов И.А.		22		до 20 мин.						0,02	0,02	0,02	0,02
185	ООО Нижневолж-Агро (страус ферма.)	ПС 110 кВ Старица-2	5	ОП	до 20 мин.						0,05	0,05	0,05	0,05
186	КФХ, чабанские точки	РП 10 кВ Старица	7	ОП	до 20 мин.						0,11	0,11	0,11	0,11
187	Садоводческие товарищества	ПС 35 кВ Началово	3	ОП	до 20 мин.						0,20	0,20	0,20	0,20
188	Астрахан. "Облыбоволпотребсоюз"		5		до 20 мин.						0,61	0,61	0,61	0,61
189	Быт с. Началово, сад.общества		21		до 20 мин.						1,39	1,39	1,39	1,39
190	ПРЭС, п. Садовый, Солнечный		22		до 20 мин.						2,04	2,04	2,04	2,04
192	порт Оля	ПС 110 кВ Оля	4	ОП	до 20 мин.						0,00	0,00	0,00	0,00
193	ФГУ "Астраханьмелиоводхоз"		6		до 20 мин.						0,03	0,03	0,03	0,0259
194	Рыболовецк.к/з имени "Чкалова"		7		до 20 мин.						0,04	0,04	0,04	0,0359
195	Быт с. Бир-Коса		11		до 20 мин.						0,33	0,33	0,33	0,3259
196	Быт с. Оля		17		до 20 мин.						0,26	0,26	0,26	0,2559
197	2U151 KM 01 А - останов	ГПЗ РП-14		ОП	до 20 мин.						1,01	1,01	1,01	1,01
198	Крестьянские хоз-ва	ПС 110 кВ Фунтово	3	ОП	до 5 мин.							0,02	0,02	0,0163
199	АЛПУМГ ООО"Газпромтрансгаз"		4		до 5 мин.							0,00	0,00	0,00
200	ООО "Дорожник", кфх		7		до 5 мин.							0,19	0,19	0,1863
201	Оздоровительные лагеря		13		до 5 мин.							0,11	0,11	0,11
202	Быт с. Ясатово		15		до 5 мин.							0,20	0,20	0,1963
203	Мостранстрой		16		до 5 мин.							0,00	0,00	0,00
204	п.Фунтово-1,5, прудовые хоз-ва		17		до 5 мин.							0,23	0,23	0,23
205	Орошаемый участок "Эрле".		23		до 5 мин.							0,00	0,00	0,00
206	Мостранстрой		37		до 5 мин.							0,00	0,00	0,00
207	ОАО "АЗХО"		4		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00
208	ОАО "АЗХО"	ЗАО ПКП "Теплый дом"	7		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00
209	ЧП А.В.Иванченко		8		до 60 мин.							0,12	0,12	0,12
210	Быт ЦРЭС		11		до 60 мин.							0,17	0,17	0,17
211	ОАО "АЗХО"		13		до 60 мин.							0,12	0,12	0,12
212	ЗАО ПКП "Теплый дом"		15		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключени	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
213	Быт ЦРЭС	ПС 110 кВ Восточная	16	ОВБ	до 60 мин.							0,12	0,12	0,12	0,12
214	ОАО "АЗХО"		20		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00	0,00
215	ОАО Промтехэнерго		24		до 60 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10
216	База ПО ВЭС		25		до 60 мин.							0,44	0,44	0,44	0,44
217	ИП Елиференко В.А.		30		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
218	ЗАО ЦИВССМ		34		до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17
219	ТРЦ ГРАНД-РИВЕР		35		до 60 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26
220	ЗСК Построй свой дом		38		до 60 мин.							1,07	1,07	1,07	1,07
221	ИП Вохромова И.А.	40	до 60 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07		
222	ООО ТК "Регион"	42	до 60 мин.							1,34	1,34	1,34	1,34		
223	ООО "ЛУКОЙЛ-Астрахморнефть"	ПС 35 кВ Нефтебаза	115	ОП	до 20 мин.							0,18	0,18	0,18	0,18
224	ООО Лукойл РПК "Астраханский"		212		до 20 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07
225	ЗАО " ПК ЭКО+"		214		до 20 мин.							0,27	0,27	0,27	0,27
226	Морнефтегаз		216		до 20 мин.							0,30	0,30	0,30	0,30
227	ОАО "Газпромрегионгаз"		218		до 20 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
228	ОАО "Астраханский Продукт"		312		до 20 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04
229	ООО Лукойл РПК "Астраханский"		313		до 20 мин.							0,36	0,36	0,36	0,36
230	ОАО "Астраханский Продукт"		405		до 20 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06
231	Быт Трусовский РЭС	ПС 110 кВ Лесная Новая	204	ОВБ	до 60 мин.							0,62	0,62	0,62	0,62
232	ЗАО "Каспийгаз"		215		до 60 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11
233	пром.база пер.3-й Маршанский,2		403		до 60 мин.							0,49	0,49	0,49	0,49
234	Быт Трусовский РЭС		409		до 60 мин.							0,56	0,56	0,56	0,56
235	ООО ССЗ им. Гужвина А.П.		2		до 60 мин.							0,96	0,96	0,96	0,96
236	Правобер.филиал ФГУ УМЗ и СВ		11		до 60 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06
237	ФГУП СКМП Севкасп.мор.парох.		12		до 60 мин.							0,51	0,51	0,51	0,51
238	Быт ПБРЭС,Садовод. общество		20		до 60 мин.							0,33	0,33	0,33	0,33
239	Правобер.филиал ФГУ УМЗ и СВ	22	до 60 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07		
240	Кировский рыбзавод	ПС 110 кВ Новинская ПС 35 кВ Травино ПС 35 кВ Бударино	19	ОП	до 20 мин.							0,41	0,41	0,41	0,41
241	Рыбол. Артель "Дельта - Плюс"		22		до 20 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11
242	Быт с.Станья п.Шараповский		17		до 20 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06
243	Быт с.Бударино		9		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
244	ФГУ "Гос.опыт.О/Х" Астраханское"		11		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
245	Быт с.Бударино		17		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
246	Рыболовецкий колхоз "Каспий"		3		до 5 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10
247	Оранжев.рыбкомбинат		7		до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26
249	ОАО "Мумринский СРЗ "	ПС 110 кВ Мумра ПС 220 кВ Лиман	3	ОП	до 20 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07
250	ОАО "ЦС "Звездочка"		20		до 20 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11
251	К/х Новый путь,к/ф.х		20		до 5 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключени	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
252	Гос.Предпр.Астр.геофиз.эксп-ция	ПС 110 кВ Хошеутово	5	ОВБ	до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17	
253	ОГФ к-за Заря Коммунизма		13		до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
254	Каспийск.трубопровод.консорциум		19		до 60 мин.								0,04	0,04	0,04	0,04
255	КФХ	ПС 110 кВ Тамбовка	5	ОП	до 20 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04	
256	АО "Астраханьавтотдор"		17		до 20 мин.							1,46	1,46	1,46	1,46	
257	Турбазы, крестьян.хозяйства		21		до 20 мин.							0,09	0,09	0,09	0,09	
258	к.Комсомольский СХП "Ахтубинское"	ПС 110 кВ Ахтубинская	11	ОП	до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26	
258	МО "БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"		12	ОП	до 5 мин.						0,26	0,26	0,26	0,26		
258	Бит п.Бахаревский		13	ОП	до 5 мин.						0,04	0,04	0,04	0,04		
258	Южный филиал Газпромэнерго		14	ОП	до 5 мин.						0,27	0,27	0,27	0,27		
258	МО "КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН"		16	ОП	до 5 мин.						0,10	0,10	0,10	0,10		
258	"Альянс" СОК п. Топал		18	ОП	до 5 мин.						0,08	0,08	0,08	0,08		
258	Департ.дорож.хоз-ва Астрах.обл.		19	ОП	до 5 мин.						0,06	0,06	0,06	0,06		
259	ТОО "Волжское", чабанск.точки	ПС 110 кВ Береговая	5	ОП	до 20 мин.							0,14	0,14	0,14	0,14	
260	ТОО "Рассвет", чабанские точки		11		до 20 мин.						0,17	0,17	0,17	0,17		
261	ООО Газпром Трансгаз Ставроп.	ПС 35 кВ Тишково	4	ДД	до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17	
262	2U151 KM 01 А - на 50%	ТПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.							1,01	1,01	1,01	1,01	
263	Чабанские точкт, КФХ	ПС 110 кВ Никольская	3	ОП	до 5 мин.							0,09	0,09	0,09	0,09	
264	МУП "Никол" МО "Никольский с/с"		4		до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26	
265	ООО "Спецмонтаж", чабан.точки		5		до 5 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04	
266	КФХ Будайханов, Церенов		17		до 5 мин.							0,02	0,02	0,02	0,02	
267	СХК Никольский		19		до 5 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04	
268	Бит с.Никольское	ПС 110 кВ Косика	23	ОП	до 5 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04	
269	ИПХ с. Косика		5		до 20 мин.							0,13	0,13	0,13	0,13	
270	КФХ, чабанские точки		19		до 20 мин.							0,14	0,14	0,14	0,14	
271	Бит ЦРЭС	ПС 35кВ Временная	2	ОВБ	до 60 мин.							1,58	1,58	1,58	1,58	
272	АДС "Инвест"	ПС 110 кВ Южная	103	ОВБ	до 60 мин.							0,42	0,42	0,42	0,42	
273	МУП ТТУ		106		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00	0,00	
274	ООО "МЭТРО КЭШ ЭНД КЭРИ"		110		до 60 мин.							1,03	1,03	1,03	1,03	
275	ФГУП "ГОЭСП-1 МВО России"		111		до 60 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11	
276	МУП ТТУ		117		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00	0,00	
277	с/т Ракета	ПС 110 кВ Южная	120	ОВБ	до 60 мин.							0,00	0,00	0,00	0,00	
278	Предприниматель Аскаров Р.М.		127		до 60 мин.							0,21	0,21	0,21	0,21	
279	Бит ЦРЭС		130		до 60 мин.							0,23	0,23	0,23	0,23	
280	ООО Астраханьторгтехника		608		до 60 мин.							1,95	1,95	1,95	1,95	
281	ООО "НВСК"		618		до 60 мин.							0,43	0,43	0,43	0,43	
282	ООО "Овошник"		623		до 60 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключе	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
283	Завод ЖБК-2 ООО Стройкомпл.		629		до 60 мин.								0,09	0,09	0,09	0,09
284	Быт с. Яндыки		3		до 20 мин.								0,24	0,24	0,24	0,24
285	Физ.лицо Абубакаров		5		до 20 мин.								0,01	0,01	0,01	0,01
286	ООО ПКК "Астрасоль"		8		до 20 мин.								0,01	0,01	0,01	0,01
287	Быт с.Яндыки	ПС 110 кВ Яндыки	18	ОП	до 20 мин.								0,56	0,56	0,56	0,56
288	Быт с.Яндыки		19		до 20 мин.								0,02	0,02	0,02	0,02
289	"Калмэнерго"		ВЛ-Касп		до 20 мин.								0,13	0,13	0,13	0,13
290	ЕвроСибойл		ВЛ-Ул.Х.		до 20 мин.								0,16	0,16	0,16	0,16
291	Рыбное предпр. "Камышовское"		17		до 20 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
292	Рыбное предпр. "Камышовское"	ПС 110 кВ Камышово	23	ОП	до 20 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
293	ФГУ "Астраханелиоводхоз"		25		до 20 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
294	КФХ "Искра" СПК Зеленгинский	ПС 110 кВ Новинка	15	ОВБ	до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
295	Колхоз "Победа "	ПС 35 кВ Марфино	3	ОП	до 20 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
296	ООО "Икрянинский КЭП"		16		до 20 мин.								0,25	0,25	0,25	0,25
297	Колхоз "Волга "		18		до 20 мин.								0,41	0,41	0,41	0,41
298	Птицефабрика "Бэровская"	ПС 110 кВ Икряное	19	ОП	до 20 мин.								0,11	0,11	0,11	0,11
299	Садовое товарищество "Гадуга"		28		до 20 мин.								0,05	0,05	0,05	0,05
300	"Севкаспрыбвод"		32		до 20 мин.								0,36	0,36	0,36	0,36
301	ФГУП Каспнирх		33		до 20 мин.								0,05	0,05	0,05	0,05
302	Житненск р/з,к-з "Кр.Чулпановец"		3		до 20 мин.								0,21	0,21	0,21	0,21
303	ООО "ОЛВИ-В"	ПС 110 кВ Труд-Фронт	9	ОП	до 20 мин.								0,33	0,33	0,33	0,33
304	"Севкаспрыбвод"		13		до 20 мин.								0,41	0,41	0,41	0,41
305	Александровский рыбозавод		22		до 20 мин.								0,07	0,07	0,07	0,07
306	Быт п.Морской	ПС 110 кВ Николо- Комаревка	7	ОВБ	до 60 мин.								0,22	0,22	0,22	0,22
307	Волго-Каспийский СРЗ		11		до 60 мин.								0,41	0,41	0,41	0,41
308	РК ПКЗ "Дружба"		25		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
309	Рыболов.к-з им. "Путь Ленина"	ПС 110 кВ Увары	12	ОП	до 20 мин.								0,06	0,06	0,06	0,06
310	ООО МП "Тепличное"		1		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
311	ООО "Выбор-фиш"	ПС 35 кВ Калиновка	2	ОВБ	до 60 мин.								0,11	0,11	0,11	0,11
312	ООО "Надежда-2"		5		до 60 мин.								0,05	0,05	0,05	0,05
313	Быт г. Камызяк		7		до 60 мин.								0,31	0,31	0,31	0,31
314	ООО "Астрах. рыбный промысел"	ПС 110 кВ Табола	9	ОВБ	до 60 мин.								0,21	0,21	0,21	0,21
315	ГУСП "Наука"		12		до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
316	ГУСП "Наука"		19		до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03
317	Чабанские точки	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	5	ДД	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
318	3U151 KM 11 В - на 50%	ГПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.								1,01	1,01	1,01	1,01
319	АТРЗ - ф. ООО ЖЕЛДОРРЕММАШ		3		до 60 мин.								0,63	0,63	0,63	0,63

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
320	МУ трамвайно троллейбусн.предпр.	ПС 110 кВ Судостроительная	5	ОВБ	до 60 мин.												0,00	0,00	
321	ООО АСПО		9		до 60 мин.													1,42	1,42
322	ОАО "Астраханский корабел"		15		до 60 мин.													1,73	1,73
323	ООО Трансэнергпром		16		до 60 мин.													0,00	0,00
324	ООО "АСПО"		20		до 60 мин.													0,02	0,02
325	Лакокрасочный з-д, РЭО ГАИ, бытг		23		до 60 мин.													0,63	0,63
326	ООО АСПО		24		до 60 мин.													0,00	0,00
327	ООО ПЭП "МВМ-2"		31		до 60 мин.													0,20	0,20
328	Быт г.Астрахани		32		до 60 мин.													0,00	0,00
329	ООО Произв.Компания "Карон-Г"		34		до 60 мин.													0,00	0,00
330	Быт г.Астрахани		39		до 60 мин.													1,71	1,71
331	МУП ТТУ		42		до 60 мин.													0,00	0,00
332	ЭЛКО		48		до 60 мин.													0,32	0,32
333	Бизнес Кар Касгий, "ТОТАЛ-ОЙЛ"		50		до 60 мин.													0,69	0,69
334	ООО Астраханский гурман		ПС 35 кВ Тумак		3	ОВБ	до 60 мин.											0,05	0,05
335	АРК Белуга		ПС 110 кВ Вододелитель		4	ОП	до 20 мин.											0,11	0,11
336	Психоневролог. дом интернат	10		до 20 мин.													0,27	0,27	
337	Севкаспрыбвод	12		до 20 мин.													0,00	0,00	
338	с-з Волжский. РРС № 8	20		до 20 мин.													0,02	0,02	
339	ООО Железобетон	ПС 110 кВ Стройиндустрия	11	ОП	до 20 мин.											0,00	0,00		
340	Рынок ул.Магистральная,4А		13		до 20 мин.												0,20	0,20	
341	ИП Трифонов		16		до 20 мин.												0,11	0,11	
342	"ДОЗ"		18		до 20 мин.												0,00	0,00	
343	ПФ ФГУ Астраханмелиоводстрой		21		до 20 мин.												0,20	0,20	
344	Астраханское ЛПУМГ		25		до 20 мин.												0,11	0,11	
345	ООО СК "Стрелецкое"	27	до 20 мин.												0,20	0,20			
347	ОГОУ"Астр.специальная школа-интерн	ПС 110 кВ Евпраксино	3	ОП	до 5 мин.											0,370	0,37		
347	Быт с. Киличчи		4		до 5 мин.												0,000	0,00	
347	Быт с.Киличчи, ОУ Кара-Су		5		до 5 мин.												0,006	0,01	
346	УПРАВЛЕНИЕ АСТРАХАНЬМЕЛИОВ		13		до 5 мин.												0,020	0,02	
347	Быт с. Чилимный		17		до 5 мин.												0,015	0,02	
347	Быт с.Киличчи		19		до 5 мин.												0,683	0,68	
348	Быт с. Раstopуловка	ПС 110 кВ Раstopуловка	15	ДД	до 60 мин.											1,02	1,02		
349	Быт с.Раstopуловка, базы отдыха.	ПС 110 кВ ВОС	7	ОП	до 5 мин.											0,77	0,77		
350	Быт п.Мирный	ПС 35 кВ Бар.Бугор	1	ОВБ	до 60 мин.											0,02	0,02		
351	с/о Незабудка	ПС 110 кВ Водозабор	14	ОП	до 5 мин.											0,03	0,03		
352	Потребительский - ПЖД		7		до 5 мин.											0,55	0,55		

№ -лп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключении	Время отключения	Очередь ограничения, МВт													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
353	КФХ "Асхабов"	ПС 110 кВ Удачное	9	ОП	до 5 мин.												0,34	0,34	
353	2 подъем водоснабжение		11		до 5 мин.													0,00	0,00
353	КФХ "Асхабов"		13		до 5 мин.													0,11	0,11
354	Быт с. Золотуха	ПС 110 кВ Пироговка	3	ОП	до 20 мин.												0,75	0,75	
355	ООО "Агрофирма-Юг-Ахтуба"		4		до 20 мин.													0,04	0,04
356	быт с.Пироговка.		18		до 20 мин.													0,17	0,17
357	ГПАО "Ахтубинское"		20		до 20 мин.													0,03	0,03
358	Быт г.Ахтубинск	РП 35 кВ 60А (28-ая эл.сеть)	1	ОП	до 5 мин.												0,00	0,00	
359	Быт м/р Степной		22		до 5 мин.													0,86	0,86
360	Колхоз "20-й Партсъезд"	ПС 110 кВ Маячное	8	ОП	до 20 мин.												0,00	0,00	
361	Форпост.Пруды		9		до 20 мин.													0,10	0,10
362	Быт с.Нов. Тузуклей		6		до 20 мин.													0,40	0,40
363	ЗАО Племазавод "Юбилейный"	ПС 110 кВ Раздор	4	ОП	до 20 мин.												0,02	0,02	
364	ЗАО Племазавод "Юбилейный"		18		до 20 мин.													0,04	0,04
365	ИП Сохошвили Г.М.	ПС 110 кВ Аксарайская	29	ОП	до 20 мин.												0,09	0,09	
366	КФХ.	ПС 110 кВ Вязовка	1	ОВБ	до 60 мин.												0,31	0,31	
367	Чабанские точки, КФХ		15		до 60 мин.													0,05	0,05
368	ГУ "Сарпинское МПРЭО"	ПС 110 кВ Дальняя	3	ОВБ	до 60 мин.												0,03	0,03	
369	Чабанские точки,КФХ		4		до 60 мин.													0,02	0,02
370	Чабанские точки, КФХ	ПС 110 кВ Солёное Займище	5	ОВБ	до 60 мин.												0,06	0,06	
371	База отдыха		7		до 60 мин.													0,03	0,03
372	Быт с. Сол.Займище,НС,кафе		11		до 60 мин.													0,21	0,21
373	Дачи	ПС 110 кВ Ушаковка	3	ОВБ	до 60 мин.												0,02	0,02	
374	Освещение опоры 500 кВ		4		до 60 мин.													0,00	0,00
375	ФГУ "Астраханеливодхоз"	ПС 35 кВ ХВТ	4	ОВБ	до 60 мин.												0,00	0,00	
376	Турбазы,быт х.Делушкин		14		до 60 мин.													0,13	0,13
377	Крестьянские хозяйства		22		до 60 мин.													0,06	0,06
378	Крестьянские хозяйства		32		до 60 мин.													0,03	0,03
379	ФГУ "Астраханеливодхоз"	ПС 35 кВ Гремучая	2	ОВБ	до 60 мин.												0,03	0,03	
380	Турбазы,крестьянские хозяйства		4		до 60 мин.													0,06	0,06
381	Чабанские точки	ПС 110 кВ Вольное	1	ОП	до 20 мин.												0,03	0,03	
382	СПК Красный партизан		3		до 20 мин.													0,03	0,03
383	Быт с. Вольное		5		до 20 мин.													0,10	0,10
384	Чабанские точки		17		до 20 мин.													0,04	0,04
385	ЗУ151 км 01 В - останов	ГТЗ РП-15		ОП	до 20 мин.												1,01	1,01	
386	Мебельная фабрика		6		до 60 мин.												0,20	0,20	
387	СРЗ им. 3-Интернационала		13	до 60 мин.														0,02	0,02

№ л/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключении	Время отключения	Очередь ограничения, МВт														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
388	СРЗ им. 3-Интернационала	ПС 35 кВ Интернациональная	17	ОВБ	до 60 мин.														0,76	
389	СРЗ им. 3-Интернационала		20		до 60 мин.															0,31
390	Автосерв. по ул.Выборгская,62А		22		до 60 мин.															0,74
391	ЖБИ Волготанкер		26		до 60 мин.															0,38
392	Быт с.Бирюковка	ПС 35 кВ Бирюковка	14	ОВБ	до 60 мин.														0,26	
393	Быт с.Бирюковка		16		до 60 мин.															0,47
394	Быт с.Кульба		17		до 60 мин.															1,34
395	КФХ		19		до 60 мин.															0,03
396	КФХ	ПС 110 кВ Дружба	21	ОВБ	до 60 мин.														0,48	
397	ООО"РАХАТ",быт с.Винное		1		до 60 мин.															0,14
398	Садонот-товарищества ,кфх		3		до 60 мин.															0,58
399	ОАО Оранжевыеские деликатесы		7		до 60 мин.															0,06
400	ООО "Партнер Холдинг"	ПС 35 кВ Прогресс	19	ОВБ	до 60 мин.														0,06	
401	Быт ЦРЭС		23		до 60 мин.															0,25
402	МКП г. Астрахани "ГОРСВЕТ"		25		до 60 мин.															0,62
403	ООО "Ютеко",быт.ЦРЭС		26		до 60 мин.															0,54
404	Быт ЦРЭС	ПС 35 кВ Прогресс	27	ОВБ	до 60 мин.														1,28	
405	Быт ЦРЭС		28		до 60 мин.															0,00
406	ООО "НВСК"		1		до 60 мин.															0,09
407	Быт ЦРЭС		6		до 60 мин.															0,89
408	АКВТ,АГТУ,НИИТИВУ,общ.,быт	ПС 35 кВ Стекловолоконно	10	ОВБ	до 60 мин.														0,81	
409	ОАО "МЗ Прогресс"		26		до 60 мин.															0,42
410	МКП г. Астрахани "ГОРСВЕТ"		28		до 60 мин.															0,28
411	ОАО "Астрах.станкостр.завод"		31		до 60 мин.															0,00
412	ООО Техноиндустрия	ПС 110 кВ Коммунар ПС 35 кВ НС-5	33	ОВБ	до 60 мин.														0,07	
413	ООО "Надежда -2"		7		до 60 мин.															0,10
414	п.Каспий		3		до 60 мин.															0,02
415	РП Береговая		4		до 20 мин.															0,10
416	ЗАО "Чаганское"	ПС 110 кВ Чаганская	12	ОП	до 20 мин.														0,04	
417	ЗАО "Чаганское"		14		до 20 мин.															0,02
418	ООО ПКФ "Чаганская"		22		до 20 мин.															0,00
419	КФХ "Сячин",чабанские точки		9		до 5 мин.															0,10
420	СПК "Н-Николаевское"	ПС 110 кВ Рождественка	10	ОП	до 5 мин.														0,04	
421	СПК Кировец		15		до 5 мин.															0,02
422	ООО "Яуза"		22		до 5 мин.															0,20
423	ФГУ"Упр.Астраханмелиоводхоз"		3		до 60 мин.															0,02

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименова ние фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
424	ФГУ "Упр. Астраханмелиоводхоз"	ПС 110 кВ Покровка	5	ОВБ	до 60 мин.										0,02
425	ОАО "Газпромрегионгаз"		6		до 60 мин.										0,04
426	Мясокомбинат, быт п. Ахтуба	ПС 110 кВ Ахтуба	15	ОВБ	до 60 мин.										0,00
427	Быт с. Ленино		7		до 20 мин.										0,25
428	Быт с. Промысловка		13	ОП	до 20 мин.										0,30
429	КФХ, чабанские точки	ПС 110 кВ Ленино	19		до 20 мин.										0,03
430	КФХ, чабанские точки		21		до 20 мин.										0,03
431	ООО "Раскаты", ООО "Итиль"		10		до 60 мин.										0,05
432	ООО "Раскаты", ООО "Итиль"	ПС 35 кВ Присельская	11	ОВБ	до 60 мин.										0,16
433	Крестьянские хоз-ва		16		до 60 мин.										0,04
434	ЗУ 151 КМ 11 В - останов	ГПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.										1,01
Итого по филиалу ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"						13,00	26,74	41,74	53,39	58,74	73,25	75,52	76,02	79,77	80,11
						до 5 мин									
						1,01	2,01	3,02	6,32	14,02	20,82	25,75	30,50	34,47	36,21
						от 5 до 20 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	3,19	11,34	18,86	28,22	39,68
						от 20 до 60 мин									
						14,00	28,76	44,76	59,72	75,73	97,25	112,61	125,37	142,46	156,00
						всего по ДУ									
						12,88	20,34	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14
						0,00	1,33	12,35	12,35	12,47	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98
в т.ч. энергоузлы АГРЭС						до 5 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
						от 5 до 20 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	6,92
						от 20 до 60 мин									
						0,00	1,33	12,35	12,35	12,47	31,20	31,20	32,78	32,78	38,12
						всего									
						0,00	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
						всего по ДУ									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62
в т.ч. АГРЭС + ЦРП						до 5 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
						от 5 до 20 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
						от 20 до 60 мин									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	18,85	18,85	18,85	18,85	24,19
						всего									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего по ДУ									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок (780 МВт) при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-20,5 °С).

Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"

А.А. Мишанин